



- 注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。  
 注2. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形室内ユニット外形図 PFT-P224DME3 公共建築工事標準仕様
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2020-02-26		
尺数 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. GA-7GT5E1-0002
		REV.	PAGE 1/1