

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (2方向天井カセット形)						
形名	PL-RP112LA16		台数		記号	
			冷房		暖房	
電源			単相 200V 60Hz			
能力			kW		10.0	11.2
空気条件	室内側	乾球温度 / 湿球温度	°C		27 / 19	20 / -
	室外側	乾球温度 / 湿球温度	°C		35 / -	7 / 6
電気特性	消費電力		kW		0.09	0.09
	運転電流		A		0.74	0.69
リモコン温度設定範囲			°C		19~30 (ドライ含)	17~28 ※1
風向調整 <上下方向>			オートベーンを水平より 30°, 40°, 50°, 60°, 70° に設定可			
送風機	形式 × 個数		ターボファン×2			
	風量 (強/中/弱/静)		m ³ /min		24.0 / 22.5 / 20.5 / 18.0	
	機外静圧		Pa		0	
	電動機出力		kW		0.050 × 2	
外装			本体: 溶融亜鉛メッキ鋼板 パネル: ヒューアホワイト 6.4Y 8.9/0.4			
外形寸法 (本体) <高さ×幅×奥行>			mm		331 × 1440 × 650	
外形寸法 (パネル) <高さ×幅×奥行>			mm		20 × 1750 × 710	
熱交換器形式			クロスフィン			
エアフィルター			PPハニカム (ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
防音・断熱材			発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
冷媒配管サイズ 液 / ガス			mm		φ9.52 / φ15.88	
ドレン配管サイズ			mm		外径φ32 (PVC管 VP-25接続可)	
運転音<PWL> (強/中/弱/静)			dB		62 / 61 / 60 / 58	
質量			kg		本体: 45 パネル: 11.5	
機外配線	最小電線太さ		mm		内・外ユニットの組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください	
	配線用遮断機		A			
構成部品	運転調整装置 (別売)		ワイヤードリモコン: MAスマートリモコン、MAスムリモコン ワイヤレスリモコン (操作部+受光部; 受光部は本体には取付できません) 昇降パネルリモコン (別途手配)			
	化粧パネル (別売)		塗装パネル / 天井材組込用パネル (天井材貴社組込) / 自動昇降用パネル ムーブアップパネル / 自動昇降用ムーブアップパネル / リブレスパネル			
付属品		据付説明書、取扱説明書、冷媒配管用断熱パイプ、ドレンホース ドレンホース用断熱パイプ、結束バンド、吊り用座金、天井開口ゲージ 取付巾 天井開口用ゲージ				
付属品 (化粧パネル)		取付説明書、パネルゲージ、結束バンド、パネル取付巾				
特記事項、標準外仕様等		多機能ケースメントをご使用の場合は、本体高さが+110mm高くなります。 スパーサーをご使用の場合は、本体高さが+220mm高くなります。 別売部品組合せ可否については、別資料 (別売部品組合せ一覧) を参照ください。 ドレンパン抗菌剤 (本体標準搭載) の交換周期目安は3年です。ご使用環境、ご使用条件により抗菌剤の交換周期の短縮を考慮する必要があります。				
注意事項		<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015およびJRA4002:2016の条件による値です。 2. 実際の冷暖房能力特性は内・外ユニットの組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。 3. 運転音はJISB8616:2015に基づいた値です。 4. パネルゲージは、化粧パネルの梱包に印刷されていますので抜き取ってご使用ください。 5. 天井開口用ゲージは室内ユニットの梱包に印刷されていますので抜き取ってご使用ください。 6. 本製品を長く安心してお使い頂くためには定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。 7. 天井内の温度が30°C、湿度80%を超えと思われる場合は、別売の高湿度対応キットをご使用ください。 8. 別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。 9. ドレンアップ用のドレンアップ高さは天井面から最高850mmです。 10. ※1ズバ暖スリム室外機組合せ時は、10°Cの設定ができます。 組合せ機器に制約がありますので、詳細についてはカタログ等をご確認ください。 11. 出荷時設定は風向角度水平30°です。風向設定を水平0° (冷風防止ベーン設定) として冷房・ドライ運転を長時間続けた場合、天井内の環境によっては天井ボード裏が結露する場合があります。天井ボードに断熱材を追加する等の対策を検討してください。 				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書		形名	PL-RP112LA16	
三菱電機株式会社		仕様書番号	WYNC2-9543-6	
			20-01-08	



- 注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合天井材組込可能最大厚さは21mmです。
 注2. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
 注3. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
 注4. オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mmアップします。
 注5. 分ダクト接続口は両側面にあります。(どちらか片方のみご使用可能です。)
 注6. エアフィルタはパネルに同梱されています。
 注7. ドレンポンプ内蔵です。
 注8. ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmアップ)またはスペース(220mmアップ)をご使用ください。
 注9. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があります、水漏れの原因となります。



本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

<標準仕様>

機種	パネル形名	①ガス配管サイズ	②液配管サイズ
PL-RP112LA16	CMP-P140LWHG5(塗装パネル)		
PL-RP140LA16	CMP-P140LXH5(天井材組込パネル)	φ15.88	φ9.52
PL-RP160LA16			

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
2019-11-01		PL-RP112,140,160LA16 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット 外形図
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社	
DWG.NO. W KB94C27X	REV.	PAGE 1/1



室内ユニット記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
I.B.	室内コントローラ基板	I.B.	室内コントローラ基板	ACL	交流リアクタ
CNAC	コネクタ(加湿器電源用)	F1	ヒューズ(6.3A)	DP	ドレンポンプ
CNACL	コネクタ(リアクタ)	J41	スイッチ(ワイヤレスベアナンバー設定)	FS	フロートスイッチ
CND	コネクタ(電源)	J42	スイッチ(機種設定)	MF1, 2	送風機用電動機
CNMF1	コネクタ(送風機用電動機1)	SA001	アレスタ	MT	ムーブアイ用電動機
CNMF2	コネクタ(送風機用電動機2)	SW1	スイッチ(機種設定)	MV1, 2	ベーン用電動機
CNP	コネクタ(ドレンポンプ)	SW2	スイッチ(能力設定)	TB1	端子台(室外:電源)
CNV	コネクタ(ベーン用電動機)	SW5	スイッチ(機能設定)	TB3	端子台(室外:内外接続)
CN20	コネクタ(室内温度用サーミスタ)	SWE	スイッチ(応急運転)	TB4	端子台(室内:内外接続)
CN25	コネクタ(加湿器信号)	TB5	リモコン用端子台	TH1	サーミスタ(室内吸込温度検知用)
CN2L	コネクタ(ロスナイ)	ZNR051	バリスタ	TH2	サーミスタ(液管温度検知用)
CN32	コネクタ(遠方発停用アダプタ)	ZNR052	バリスタ	TH5	サーミスタ(二相管温度検知用)
CN3C	コネクタ(室内外通信線)				
CN3G	コネクタ(自動昇降パネル)				
CN41	コネクタ(JEMA標準HA端子-A)				
CN44	コネクタ(二相管・液管温度サーミスタ)				
CN4F	コネクタ(フロートスイッチ)				
CN4Z	コネクタ(ムーブアイセンサ)				
CN51	コネクタ(遠方表示)				
CN5Y	コネクタ(ムーブアイ用モータ)				
CN90	コネクタ(ワイヤレスリモコン)				
CN105	コネクタ				

リモコン記号説明

記号	名称
R.B.	リモコン基板
LCD	液晶表示器
TB6	端子台(室内ユニット接続)

加湿器記号説明

記号	名称
XF1	補助継電器
SV1, 2	電磁弁(加湿給水用)
33P2	フロートスイッチ(水位検知用)

自動昇降パネル記号説明

記号	名称
U.B.	昇降用コントローラ基板
FUSE	ヒューズ(3.15A)
SW21	スイッチ(機種設定)
SW22	スイッチ(昇降距離設定)
W.B.	昇降用ワイヤレス受光基板
PU	受光部(昇降用)
SW1	スイッチ(昇降用)
SW2	応急スイッチ(上昇)
LS1	リミットスイッチ(収納検知)
LS21~24	リミットスイッチ(張力検知)
MU	昇降用電動機
UK10, 20	パネル昇降メカ(リミットスイッチ付き)

室内基板サービス用LEDの動作説明

記号	名称
LED1	主電源(室内機200V)印加時→点灯
LED2	リモコン給電時→点灯
LED3	室内外通信時→点滅

記号説明

- 太破線: 現地配線 / 細破線: 別売部品 / ⊕: コネクタ / ⊙: 端子台
- ドレンポンプ試運転時は、室内コントローラ基板上コネクタ(SWE)をONに差替えてください。ドレンポンプがまわります。
- 図中※A部はP112~P160形の場合です。
- 図中※B部は加湿器用電磁弁強制運転時のコネクタです。(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)試運転確認後にはコネクタは取外してください。
- 2台目の加湿器の運転信号と電源線は加湿器に付属のリード線を1台目に接続し、供給してください。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
2019-11-29	2019-12-13	PL-RP40,45,50,56,63,71,80,112,140,160LA16
天井カセット形二方向吹出し室内ユニット 電気配線図		
DWG.NO. W KB94C27P		REV. A
PAGE 1/1		