



- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
- 注2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
- 注3. ドレンポンプ内蔵です。
- 注4. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があります、水漏れの原因となります。
- 注5. ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmアップ)またはスペーサ(220mmアップ)をご使用ください。
- 注6. エアフィルタはパネルに同梱されています。
- 注7. オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mmアップします。
- 注8. 分ダクト接続口は両側面にあります。(どちらか片方のみご使用可能です。)

機種	パネル形名	A	B	C	D	①ガス配管サイズ	②液配管サイズ
PL-RP40LA19	CMP-P45LWEG6	1080	1040	770	824	φ12.7	φ6.35
PL-RP45LA19 PL-RP50LA19 PL-RP56LA19 PL-RP63LA19 PL-RP71LA19 PL-RP80LA19	CMP-P71LWEG6	1250	1210	940	994		
						φ15.88	φ9.52

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。 <ムーブアイセンサパネル組込み仕様>  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PL-RP40,45,50,56,63,71,80LA19 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット 外形図
	2023-2-6		
三菱電機株式会社			DWG.NO. W KB94C6EU
			REV. PAGE 1/1