



- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3. ドレンポンプ内蔵です。
4. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があります、水漏れの原因となります。
5. ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmアップ)またはスペーサ(220mmアップ)をご使用ください。
6. エアフィルタはパネルに同梱されています。
7. オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mmアップします。
8. 分ダクト接続口は両側面にあります。(どちらか片方のみご使用可能です。)
9. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合天井材組込可能最大厚さは21mmです。

機種	パネル形名	A	B	C	D	①ガス配管サイズ	②液配管サイズ
PL-RP40LA19	CMP-P45LWHG6(塗装パネル)	1080	1040	770	824	φ12.7	φ6.35
	CMP-P45LXH66(天井材組込パネル)						
PL-RP45LA19	CMP-P71LWHG6(塗装パネル)	1250	1210	940	994	φ15.88	φ9.52
PL-RP56LA19	CMP-P71LXH66(天井材組込パネル)						
PL-RP63LA19							
PL-RP71LA19							
PL-RP80LA19							

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

作成日付 ISSUED 2023-2-6
改定日付 REVISED

TITLE PL-RP40,45,50,56,63,71,80LA19
天井カセット形二方向吹出し室内ユニット 外形図

三菱電機株式会社
DWG.NO. W KB94C6EZ
REV. 1/1
PAGE 1/1