



分ダクト接続口, 別売加湿器接続口
435×110カットアウト穴(両側面)(注7)



- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3. ドレンポンプ内蔵です。
4. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があります、水漏れの原因となります。
5. ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmアップ)またはスペース(220mmアップ)をご使用ください。
6. エアフィルタはパネルと同梱されています。
7. 分ダクト接続口は両側面にあります。(どちらか片方のみご使用可能です。)
8. 外気取入ダクトフランジとの併用はできません。
9. 自動昇降パネルをご利用の際は、昇降パネルリモコン(PAC-SJ49RC)を手配願います。
10. ユニットの下部には、昇降動作の妨げになる様なものを置かないようにしてください。
11. サービスパネル収納時、昇降モータのクラッチ音(ウーン音)がします。
12. サービスパネルの昇降高さを変更する事ができます。
設定高さは天井面から約1.3/1.8/2.4/3.1m(出荷時設定1.3m)
昇降距離は目安であり、数十cm程度の範囲で変動することがあります。
13. 昇降動作中サービスパネルが傾くことがあります、ワイヤを巻くスピードが異なるもので、異常ではありません。


＜自動昇降ムーブアイセンサパネル組込み仕様＞

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

機種	パネル形名	A	B	C	D	①ガス配管サイズ	②液配管サイズ
PL-RP40LA20	CMP-P45ALWE66	1080	1040	770	824	φ12.7	φ6.35
PL-RP45LA20 PL-RP50LA20 PL-RP56LA20 PL-RP63LA20 PL-RP71LA20 PL-RP80LA20	CMP-P71ALWE66	1250	1210	940	994		
						φ15.88	φ9.52

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2024-1-24		PL-RP40,45,50,56,63,71,80LA20 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット 外形図
三菱電機株式会社		DWG.NO.	REV. PAGE
		W KB94C7Y2	1/2

自動昇降パネル電気配線図




ワイヤード
対応時のみ

リモコン<別売>

自動昇降パネル制御箱

受光部

リプレース配線接続時



SW21, SW22の設定は
<表1>, <表2>を参照

注. --- (太破線): 現地配線 / - - - (細破線): 室内ユニット配線
⊕: コネクタ / ⊙: 端子台

<表1>

パネル形名	SW21(機種設定)
45形	OFF
71形	ON/OFF

<表2>

パネル形名	SW22(昇降距離設定)		
	下降距離	天井高さの目安	スイッチ設定
45形 71形	1.3m (工場出荷時)	~2.5m	ON/OFF
	1.8m	2.5~3m	ON/OFF
	2.4m	3~3.6m	ON/OFF
	3.1m	3.6~4.2m	ON/OFF

記号説明

記号	名称	記号	名称
U.B.	昇降用制御基板	UK10, 20	パネル昇降メカ(リミットスイッチ付)
SW21	スイッチ(機種設定)	LS1	リミットスイッチ(収納検知)
SW22	スイッチ(昇降距離設定)	LS21~24	リミットスイッチ(張力検知)
FUSE	ヒューズ(3.15A)	MU	昇降用電動機
W.B.	昇降用ワイヤレス受光基板	MV1, 2	ベーン用電動機
SW1	応急スイッチ(下降)	I.B.	室内制御基板<室内ユニット>
SW2	応急スイッチ(上昇)	TB4	端子台(内外接続)<室内ユニット>
PU	受光部(昇降用)	TB5	端子台(リモコン伝送線)<室内ユニット>
R.B.	リモコン基板<別売>	MT	ムーブアイ用電動機
TB6	端子台(室内ユニット接続)		
LCD	液晶表示器		

<自動昇降ムーブアイセンサパネル組込み仕様>

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PL-RP40,45,50,56,63,71,80LA20
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2024-1-24		天井カセット形二方向吹出し室内ユニット 外形図
R 度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. W KB94C7Y2
		REV.	PAGE 2/2