注1．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
　　天井材組込可能最大厚さは２１ｍｍです。
2．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて
　　補強を行ってください。
3．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はＭ１０を使用して
　　ください。（現地御手配）
4．給水圧力を必ず減圧弁（現地御手配）で０．０５~０．１MPaに
　　減圧してください。
5．サービスメンテナンスの為、下図の指定位置に必ず点検口を
　　設置してください。
6．高性能フィルター組込時は多機能ケースメントが必要です。
7．プレフィルターが必要な場合はパネルに同梱のフィルターを取付ける
　　ことができます。
8．R407C室外ユニットの場合、P56・P112形は配管サイズが
　　異なりますので、付属のフレアナットを使用してください。

















機種		所要数	H
PLFY-P22LMD-E1 PLFY-P28LMD-E1	PAC-KH31AF（高性能フィルター NBS65%）	1	590
PLFY-P36LMD-E1 PLFY-P45LMD-E1	PAC-KH41AF（高性能フィルター NBS90%）	1	
PLFY-P56LMD-E1 PLFY-P71LMD-E1	PAC-KH33AF（高性能フィルター NBS65%）	1	760
	PAC-KH43AF（高性能フィルター NBS90%）	1	
PLFY-P80LMD-E1 PLFY-P90LMD-E1 PLFY-P112LMD-E1	PAC-KH31AF（高性能フィルター NBS65%）	2	590
	PAC-KH41AF（高性能フィルター NBS90%）	2	

※1 ：R410A 室外ユニット
※2 ：R407C 室外ユニット

機種				A	B	C	D	E	F	① ガス配管サイズ（スパナサイズ）	② エキ配管サイズ（スパナサイズ）		③ ドレン配管	④ 加湿器給水口（スパナサイズ）
PLFY-P22LMD-E1	CMP-P45LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ）	PAC-KH71TB（多機能ケースメント）	PAC-KH23HUR（自然蒸発式加湿器<右>） PAC-KH13HUL（自然蒸発式加湿器<左>）	1080	1040	776	824	388	778	φ12.7（本体側23HEX，フレアナット側27HEX）	φ6.35（本体側17HEX，フレアナット側17HEX）	P22	ドレンホース VP-25 <フレキ接手>（付属）	φ6.35 （17HEX フレアナット）
PLFY-P28LMD-E1	MCMP-P45LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ）											P28		
PLFY-P36LMD-E1	CMP-P45LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）											P36		
PLFY-P45LMD-E1	MCMP-P45LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）											P45		
PLFY-P56LMD-E1	CMP-P71LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ）	PAC-KH73TB（多機能ケースメント）		1250	1210	946	994	473		※1 φ12.7（本体側26HEX，フレアナット側29HEX） ※2 φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	※1 φ6.35（本体側19HEX，フレアナット側22HEX） ※2 φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P56		
	MCMP-P71LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ）													
PLFY-P71LMD-E1	CMP-P71LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）									φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P71		
	MCMP-P71LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）													
PLFY-P80LMD-E1	CMP-P112LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ）	PAC-KH74TB（多機能ケースメント）	PAC-KH24HUR（自然蒸発式加湿器<右>） PAC-KH14HUL（自然蒸発式加湿器<左>）	1750	1710	1446	1494	723	1096			P80		
PLFY-P90LMD-E1	MCMP-P112LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ）											P90		
PLFY-P112LMD-E1	CMP-P112LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）									※1 φ15.88（本体側29HEX，フレアナット側36HEX） ※2 φ19.05（本体側29HEX，フレアナット側36HEX）	φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P112		
	MCMP-P112LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）													

<高性能フィルター＋自然蒸発式加湿器組込み仕様（両側組込み）>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2004-09-03	2004-09-03	PLFY-P22・28・36・45・56・71・80・90・112LMD-E1 インバータマルチエアコン フリーブランシステム 天井カセット形二方向吹出し 室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W277657	REV.

PAGE 1/1