



| 記号 | 名称 |
|--------------|--------------------------|
| ACCT | 電流センサー (交流電流) |
| DCCT | 電流センサー (直流電流) |
| DCL | 直流リアクトル |
| 52C1 | 電磁継電器 (インバーター主回路) |
| 52C2 | 電磁接触器 (No.2 圧縮機) |
| 51C2 | 過電流継電器 (No.2 圧縮機) |
| 52F | 電磁接触器 (ファンモーター) |
| MF3 | 送風機用電動機 (放熱板) |
| CH11, 12 | クランクケースヒーター (圧縮機) |
| 21S4 a, b, c | 四方弁 |
| SV1, 3 | 電磁弁 (吐出-吸入バイパス) |
| SV5 b, c | 電磁弁 (熱交換器容量制御) |
| LEV1 | 電子膨張弁 (SCコイル) |
| TH11, 12 | サーミスター (圧縮機吐出配管温度検知) |
| TH5 | サーミスター (配管温度検知) |
| TH6 | サーミスター (外気温度検知) |
| TH7 | サーミスター (SCコイル液出口温度検知) |
| TH8 | サーミスター (SCコイルバイパス出口温度検知) |
| THHS1 | サーミスター (圧縮機インバーター用放熱板温度) |
| THHS5 | サーミスター (ファンインバーター用放熱板温度) |
| 63H1, 2 | 高圧圧力開閉器 |
| 63HS | 高圧圧力センサー |
| 63LS | 低圧圧力センサー |
| L1, 2 | チョークコイル (伝送) |
| Z20, 21 | 機能素子 |
| ⊕ | アース端子 |

※ 破線は現地配線を示します。

| | | | | |
|----------------|------------|-----------------|------------|--|
| 作成日付 ISSUED | 2005-08-12 | 改定日付 REVISED | 2006-12-01 | TITLE PUD-P450/560M-E (-BS, -BSG) ACノイズフィルター組込仕様 スリット形電算室用空調機 R410A対応 室外ユニット 電気配線図 |
| DRW. NO. | W278186 | REV. | A | PAGE 1/1 |