



記号	名称
ACCT	電流センサー (交流電流)
DCCT	電流センサー (直流電流)
DCL	直流リアクトル
52C1	電磁継電器 (インバーター主回路)
52C2	電磁接触器 (No.2 圧縮機)
51C2	過電流継電器 (No.2 圧縮機)
52F	電磁接触器 (ファンモーター)
MF3	送風機用電動機 (放熱板)
CH11, 12	クランクケースヒーター (圧縮機)
21S4 a, b, c	四方弁
SV1, 3	電磁弁 (吐出-吸入バイパス)
SV5 b, c	電磁弁 (熱交換器容量制御)
LEV1	電子膨張弁 (SCコイル)
TH11, 12	サーミスター (圧縮機吐出配管温度検知)
TH5	サーミスター (配管温度検知)
TH6	サーミスター (外気温度検知)
TH7	サーミスター (SCコイル液出口温度検知)
TH8	サーミスター (SCコイルバイパス出口温度検知)
THHS1	サーミスター (圧縮機インバーター用放熱板温度)
THHS5	サーミスター (ファンインバーター用放熱板温度)
63H1, 2	高圧圧力開閉器
63HS	高圧圧力センサー
63LS	低圧圧力センサー
L1, 2	チョークコイル (伝送)
Z20, 21	機能素子
⊕	アース端子

※ 破線は現地配線を示します。

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
		PUD-P450/560M-E (-BS, -BSG) ACノイズフィルター組込仕様 スプリット形電算室用空調機 R410A対応 室外ユニット 電気配線図
2005-08-12	2006-12-01	DRW. NO.
SCALE NTS		W278186
三菱電機株式会社		REV. PAGE
		A 1/1