

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 室外ユニット仕様書 (シリアルY GR<高効率EXシリーズ>)					
形名	PUHY-EP140DMG5 (高静圧仕様)		台数		記号
			冷房		暖房
電 源			200V 3~(三相) 50Hz		
能力	電 力	kW	14.0		16.0
	空気室内側	乾球温度 / 湿球温度 °C	27 / 19		20 / -
	条件	乾球温度 / 湿球温度 °C	35 / -		7 / 6
低温能力(外気乾球温度2°C, 湿球温度1°C)			kW	-	12.5
A P F (2015)			4.9		
電気特性	定格消費電力	kW	4.20		5.36
	低温消費電力	kW	-		5.93
	運転電流	A	13.47		17.19
	力率	%	90		90
始動電流			A	15	
運 転 音			PWL	dB	
			80		
送風機	形式 × 個数	7°ロペファン×1			
	風量	m ³ /min	165		
	電動機出力	kW	0.92		
圧縮機	形 式	全密閉形			
	圧縮機用電動機定格出力	kW	2.40		
	法定冷凍トン	2.04			
冷媒 / 冷凍機油			R410A(7.0kg) / エステル油		
外 装			溶融亜鉛メッキ鋼板 (表面処理:ホウロウ樹脂、色:マンセル 5Y 8/1)		
外形寸法 (H×W×D)			mm 1650×920×740		
熱交換器形式			クロスフィンチューブ (シルバー)		
保護装置	高圧保護	圧力センサ、圧力開閉器 (4.15MPa)			
	圧縮機 / 送風機	- / -			
	インバータ	過電流保護、過昇保護			
冷媒配管サイズ 液 / ガス			mm φ9.52ろう付 / φ15.88ろう付		
室内ユニット接続			総容量	室外ユニット容量の50~130%まで	
			能力 / 台数	P22~P160 / 1~8台	
質 量			kg	175	
配管長制限	配管長	外機~内機	m	実長 150 / 相当長 175	
	高低差	外機~内機	m	総延長 1000 / 第一分岐以降 90	
		内機~内機	m	室外ユニット下の時40 (外気10°C以下で冷房時4)、室外ユニット上の時50	
機外配線要領	最小電源太さ	mm ²	30		
	配線用遮断器	A	5.5		
	漏電遮断器	配線要領は内線規程によります			
	アース線	mm ²	30A 30mAまたは100mA 0.1sec以下		
伝送線制限	伝 送 線	mm ²	2.0以上		
	配線総延長	m	1.25以上 (シールド線 CVVS, CPEVS, MVVS)		
	最遠配線長	m	1000以内		
	リモコン配線 (MAリモコン時)	m	200以内		
使用温度範囲	冷房室内湿球温度	°C	最大200 (0.3~1.25mm ² ケーブル使用時)		
	冷房室外乾球温度	°C	15~24		
	暖房室内乾球温度	°C	-5~43		
	暖房室外湿球温度	°C	15~27 <天井機種は32>		
付 属 品			電線管取付板		
特記事項、標準外仕様等			高静圧仕様 (60Pa)		
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷暖房能力および電気特性は JIS B 8616:2015 および JRA 4002:2016 の条件による値です。 2. 実際の能力特性は内・外ユニットの組合せにより変わりますので、技術資料をご覧ください。 3. 運転音は無響音室での値です。(騒音計 A特性値) 4. 現地配管接続時の管継ぎ手の要否については室外ユニット外形図をご参照ください。 5. 室外使用温度範囲は接続室内ユニット容量、または室内ユニットとの位置関係が異なります。 6. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。 7. 配管総延長は加算記載の最大冷媒量制約内となるシステムとしてください。 				

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 室外ユニット仕様書 グリーン購入法適合 (APF基準)		形名	PUHY-EP140DMG5 (高静圧仕様)		
三菱電機株式会社			18-08-29	仕様書番号	WYNC2-4849-5