


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 室外ユニット仕様書 (シリアルFY GR<高効率EXシリーズ>)

形名	PUHY-EP140DMG7	台数		記号	
----	----------------	----	--	----	--

		冷 房		暖 房		
電 源		200V 3~(三相) 60Hz				
能力	能 力	kW	14.0	16.0		
	空気条件	室内側 乾球温度 / 湿球温度	°C	27 / 19	20 / -	
		室外側 乾球温度 / 湿球温度	°C	35 / -	7 / 6	
低温能力 (外気乾球温度2°C, 湿球温度1°C)		kW	-	12.5		
高顕熱比冷房運転能力		kW	8.7	-		
A P F (2015)			5.7			
電気特性	定格消費電力	kW	3.60	4.76		
	低温消費電力	kW	-	5.33		
	高顕熱比冷房運転消費電力	kW	1.54	-		
	運 転 電 流	A	11.54	15.26		
	力 率	%	90	90		
	始 動 電 流	A	15			
運 転 音		PWL	dB 76			
送風機	形式 × 個数	7°ロペラファン × 1				
	風 量	m³/min	165			
	電動機出力	kW	0.35			
圧縮機	形 式	全密閉形				
	圧縮機用電動機定格出力	kW	3.77			
	法定冷凍トン	2.04				
冷媒 / 冷凍機油		R410A(7kg) / エステル油				
外 装		溶融亜鉛メッキ鋼板 (表面処理: ホリエステル樹脂、色: マンセル 5Y 8/1)				
外形寸法 (H×W×D)		mm 1650×920×740				
熱交換器形式		クロスフィンチューブ (シルバー)				
保護装置	圧力開閉器	高圧側4.15MPa				
	圧 縮 機	過電流保護・過昇保護				
	送 風 機	過電流保護				
冷媒配管サイズ 液 / ガス		mm φ9.52ろう付 / φ15.88ろう付				
室内ユニット接続		総容量	室外ユニット容量の50~130%まで			
		能力 / 台数	P22~P160 / 1~8台			
質 量		kg	169			
配管長制限	配管長	外機~内機	m 実長 150以下 / 相当長 175以下			
				総延長 1000以下 / 第1分岐以降 40以下、90以下 (液管径77φ)		
	高低差	外機~内機	m 室外ユニット下の時40以下 (外気10°C以下で冷房時4以下)、室外ユニット上の時50以下			
		内機~内機	m 15以下、30以下 (液管径77φ)			
機外配線要領	最小電源太さ	mm²	5.5			
	配線用遮断器	A	30			
	漏電遮断器	30A 30mAまたは100mA 0.1sec以下				
	アース線	mm²	2.0以上			
伝送線制限	伝 送 線	mm²	1.25以上 (シールド線 CVVS, CPEVS, MVVS)			
	配 線 総 延 長	m	1000以内			
	最 遠 配 線 長	m	200以内			
	リモコン配線 (MAリモコン時)	m	最大200 (0.3~1.25mm2ケーブル使用時)			
使用温度範囲	冷房室内湿球温度	°C	15~24			
		°C	-5~43			
	暖房室内乾球温度	°C	15~27 (天井機種は32)			
		°C	-20~15.5			
付 属 品		電線管取付板				
特記事項、標準外仕様等		高顕熱比冷房仕様				
注 意 事 項	1. 冷暖房能力および電気特性は JIS B 8616:2015 および JRA 4002:2016 の条件による値です。					
	2. 実際の能力特性は内・外ユニットの組合せにより変わりますので、技術資料をご覧ください。					
	3. 高顕熱比冷房運転能力は、室外空気乾球温度35°C、及び室内乾球温度27°C、湿球温度19°Cで全冷房運転モードにて運転した場合の最大冷房全熱能力です。実際の能力特性、及び冷房顕熱能力特性は室内ユニットの組み合わせにより変わりますので、技術資料をご覧ください。					
	4. 運転音は無響音室での値です。(騒音計 A特性値)					
	5. 現地配管接続時の管継ぎ手の要否については室外ユニット外形図をご参照ください。					
	6. 室外使用温度範囲は接続室内ユニット容量、または室内ユニットとの位置関係と異なる場合があります。					
	7. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。					
	8. 配管総延長はカタログ記載の最大冷媒量制約内となるシステムとしてください。					

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 室外ユニット仕様書 グリーン購入法適合 (APF基準)		形名	PUHY-EP140DMG7		
 三菱電機株式会社	20-06-30	仕様書番号	WYNC3-0501-6		