



接続管仕様

| 形名        | 操作弁接続口仕様    |            |
|-----------|-------------|------------|
|           | 高圧側         | 低圧側        |
| EP280CM形  | φ19.05ろう付※2 | φ22.2ろう付※2 |
| EP335CM形  | φ19.05ろう付※2 | φ22.2ろう付※2 |
| EP400CM形  | φ19.05ろう付※2 | φ25.4ろう付※1 |
| EP280SCM形 | φ19.05ろう付※2 | φ22.2ろう付※2 |
| EP335SCM形 | φ19.05ろう付※2 | φ22.2ろう付※2 |
| EP400SCM形 | φ19.05ろう付※2 | φ25.4ろう付※1 |

※1・・・現地配管を拡張して直接操作弁にろう付してください。  
 ※2・・・付属の接続管をご使用ください。

<付属品> (下記記載のユニットのみに付属)

- 冷媒<低圧>接続管・・・1個  
 ・EP280形、EP335形・・・付属品内に同梱
- 冷媒<高圧>接続管・・・1個  
 エルボ (ID19.05XOD19.05)・・・1個  
 ・EP280形、EP335形、EP400形・・・付属品内に同梱

注1. ユニット周囲の必要空間と基礎施工時の注意事項は、(2/2)を参照してください。  
 2. ろう付け時は、操作弁本体へ濡れタオル等を巻き、本体温度が120℃以上にならない様にしてください。

| NO. | 用途    | 仕様                     |
|-----|-------|------------------------|
| ①   | 配管用   | 前面通し穴                  |
| ②   |       | 前面通し穴 (別売品分岐管キット組込時使用) |
| ③   |       | 底面通し穴                  |
| ④   | 電源配線用 | 前面通し穴                  |
| ⑤   |       | 前面通し穴                  |
| ⑥   |       | 底面通し穴                  |
| ⑦   | 伝送用配線 | 前面通し穴                  |

圧力計組込

|           |                |                 |  |
|-----------|----------------|-----------------|--|
|           | 作成日付<br>ISSUED | 改定日付<br>REVISED | TITLE<br>PURY-EP280, 335, 400CM-E (-BS, -BSG)<br>PURY-EP280, 335, 400SCM-E (-BS, -BSG)<br>インバータマルチエアコン フリープランシステム<br>室外ユニット外形図 |
| DIM. mm   | 10-07-09       |                 |  |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社       |                 | DRW. NO. WKD96G365   |
|           |                |                 | REV. PAGE<br>1 / 2   |

