

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 室外ユニット仕様書 (ｼﾞｱﾐﾙR2 GR 高静圧設定)						
形名	PURY-P335DMG4-BSG		台数		記号	
電 源		冷 房			暖 房	
電 源		三相 200V 60Hz				
能力	空気条件	室内側	乾球温度 / 湿球温度	°C	33.5	37.5
	室内側	乾球温度 / 湿球温度	°C	27 / 19		20 / -
能力	空気条件	室外側	乾球温度 / 湿球温度	°C	35 / -	7 / 6
	室外側	乾球温度 / 湿球温度	°C			
低温能力 (外気乾球温度2°C, 湿球温度1°C)		kW		-	28.8	
電気特性	定格消費電力	kW		11.75	10.93	
	低温消費電力	kW		-	11.96	
	運転電流	A		37.68	35.05	
	力率	%		90	90	
	始動電流	A			15	
運 転 音		dB		87		
送風機	形式 × 個数				ﾌﾟﾛﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞ X 1	
	風 量	m³/min		230		
	電動機出力	kW		0.92		
圧縮機	形 式				全密閉形	
	電動機出力	kW		7.4		
	法定冷凍トン			4.93		
冷媒 / 冷凍機油					R410A / エステル油	
外 装					溶融亜鉛メッキ鋼板 (表面処理:ホリエステル樹脂、色:マンセル 5Y 8/1)	
外形寸法 (H×W×D)		mm		1650 X 1220 X 740		
熱交換器形式					クロスフィンチューブ	
保護装置	高圧保護				圧力センサ、圧力開閉器 (4.15MPa)	
	圧縮機 / 送風機				過電流保護、過昇保護 / 温度開閉器	
	インバータ				過電流保護、過昇保護	
冷媒配管サイズ 高圧 / 低圧		mm		φ19.05ろう付 / φ22.2ろう付		
室内ユニット接続		総容量		室外ユニット容量の50~150%まで (室外上かつ外機~内機の高低差が50mを超える場合: 室外ユニット容量の50~100%)		
		能力 / 台数		P22~P280 / 1~22		
質 量		kg		251		
配管長制限	配管長	外機~内機	m		実長 165 / 相当長 190	
		外機~分コ	m		最大総実長 300 (室外ユニット一分コ間配管長10m以下の時550)	
		分コ~内機	m		110 以下	
	高低差	外機~内機	m		40 (分コ~室内ユニット間高低差0mの時60)	
		内機~内機	m		室外ユニット下の時60、室外ユニット上の時90	
		分コ~内機	m		30 (室内ユニットがP224形以上の時は10) 15 (室内ユニットがP224形以上の時は10)	
機外配線要領	最小電源太さ	mm²		22		
	配線用遮断器	A		60		
	漏電遮断器			60A 100mA 0.1sec以下		
	アース線	mm²		5.5以上		
伝送線制限	伝 送 線	mm²		1.25以上 (ｼｰﾙﾄﾞ線 CVVS, CPEVS, MVVS)		
	配線総延長	m		1000以内		
	最遠配線長	m		200以内		
	リモコン配線 (MAリモコン時)	m		最大200 (0.3~1.25mm²ケーブル使用時)		
使用温度範囲	冷房室内湿球温度	°C		15~24		
	冷房室外乾球温度	°C		-5~43		
	暖房室内乾球温度	°C		15~27 <天井機種は32>		
	暖房室外湿球温度	°C		-20~15.5 (室外上かつ外機~内機の高低差が50mを超える場合: -10~15.5)		
別 売 部 品					ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、圧力計、集中ドレンパン、伝送線用給電拡張ユニット	
付 属 品						
特記事項、標準外仕様等					耐重塩害仕様、高静圧30Pa	
注意事項	1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件で運転した場合の最大能力です。					
	2. 実際の能力特性は内・外ユニットの組合せにより変わりますので、技術資料をご覧ください。					
	3. 運転音は無響音室での値です。(騒音計 A特性値)					
	4. 接続リモコンの種類及び室内ユニットの接続台数によっては伝送線用給電拡張ユニット (別売)が必要となります。					
	5. 現地配管接続時の管継ぎ手の要否については室外ユニット外形図 (図番WKS94L842)をご参照ください。					
	6. 現地配管の断熱工事は、据付説明書に従って実施してください。					
	7. 室外使用温度範囲は接続室内ユニット容量、または室内ユニットとの位置関係で異なる場合があります。					
	8. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。					

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 室外ユニット仕様書		形名	PURY-P335DMG4-BSG		
三菱電機株式会社	16-05-12	仕様書番号	WYNC2-1875-6		

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 室外ユニット仕様書 (ｼﾞｱﾐﾙR2 GR 高静圧設定)				
形名	PURY-P335DMG4-BSG		台数	
		冷房		暖房
電 源		三相 200V 60Hz		
能力	空気条件	室内側	乾球温度 / 湿球温度 °C	33.5 27 / 19
		室外側	乾球温度 / 湿球温度 °C	37.5 20 / -
低温能力 (外気乾球温度2°C, 湿球温度1°C)			kW	7 / 6 28.8
電気特性	定格消費電力		kW	11.95
	低温消費電力		kW	11.13
	運転電流		A	38.32
	力率		%	90
運 転 音			A	15
			dB	89
送風機	形式 × 個数	ﾌﾟﾛﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞ × 1		
	風量		m ³ /min	230
	電動機出力		kW	0.92
圧縮機	形式	全密閉形		
	電動機出力		kW	7.4
	法定冷凍トン			4.93
冷媒 / 冷凍機油		R410A / エステル油		
外 装		溶融亜鉛メッキ鋼板 (表面処理:ホリエステル樹脂、色:マンセル 5Y 8/1)		
外形寸法 (H×W×D)		mm 1650×1220×740		
熱交換器形式		クロスフィンチューブ		
保護装置	高圧保護	圧力センサ、圧力開閉器 (4.15MPa)		
	圧縮機 / 送風機	過電流保護、過昇保護 / 温度開閉器		
	インバータ	過電流保護、過昇保護		
冷媒配管サイズ 高圧 / 低圧		mm φ19.05ろう付 / φ22.2ろう付		
室内ユニット接続		総容量	室外ユニット容量の50~150%まで (室外上かつ外機~内機の高低差が50mを超える場合: 室外ユニット容量の50~100%)	
		能力 / 台数	P22~P280 / 1~22	
質 量		kg 251		
配管長制限	配管長	外機~内機	m 実長 165 / 相当長 190 最大総実長 300 (室外ユニット一分間配管長10m以下の時550)	
		外機~分コ	m 110 以下	
		分コ~内機	m 40 (分コ~室内ユニット間高低差0mの時60)	
	高低差	外機~内機	m 室外ユニット下の時60、室外ユニット上の時90	
		内機~内機	m 30 (室内ユニットがP224形以上の時は10)	
		分コ~内機	m 15 (室内ユニットがP224形以上の時は10)	
機外配線要領	最小電源太さ	mm ²	22	
	配線用遮断器	A	60	
	漏電遮断器	60A 100mA 0.1sec以下		
	アース線	mm ²	5.5以上	
伝送線制限	伝送線	mm ²	1.25以上 (ｼｰﾙﾄﾞ線 CVVS, CPEVS, MVVS)	
	配線総延長	m	1000以内	
	最遠配線長	m	200以内	
	リモコン配線 (MAリモコン時)	m	最大200 (0.3~1.25mm ² ケーブル使用時)	
使用温度範囲	冷房室内湿球温度	°C	15~24	
	冷房室外乾球温度	°C	-5~43	
	暖房室内乾球温度	°C	15~27 <天井機種は32>	
	暖房室外湿球温度	°C	-20~15.5 (室外上かつ外機~内機の高低差が50mを超える場合: -10~15.5)	
別売部品		ｱｸﾃｲﾌﾞﾌｲﾙﾀ、圧力計、集中ドレンパン、伝送線用給電拡張ユニット		
付 属 品				
特記事項、標準外仕様等		耐重塩害仕様、高静圧60Pa		
注意事項	1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件で運転した場合の最大能力です。			
	2. 実際の能力特性は内・外ユニットの組合せにより変わりますので、技術資料をご覧ください。			
	3. 運転音は無響音室での値です。(騒音計 A特性値)			
	4. 接続リモコンの種類及び室内ユニットの接続台数によっては伝送線用給電拡張ユニット (別売)が必要となります。			
	5. 現地配管接続時の管継ぎ手の要否については室外ユニット外形図 (図番WKS94L842)をご参照ください。			
	6. 現地配管の断熱工事は、据付説明書に従って実施してください。			
	7. 室外使用温度範囲は接続室内ユニット容量、または室内ユニットとの位置関係で異なる場合があります。			
	8. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。			

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 室外ユニット仕様書		形名	PURY-P335DMG4-BSG	
三菱電機株式会社	16-05-12	仕様書番号	WYNC2-1962-6	