

## 試 験 成 績 書



## 装 置 定 格

形 名	(室内機) MDC-60TA-L	冷房能力(kcal/h)	5100
	(室外機) MDU-60AL	圧縮機電動機出力(kW)	1.5
製品機番	(室内機)	送風機電動機出力(室内機)(kW)	0.14
	(室外機)	" (室外機)(")	0.065
		製品重量(概算)(室内機)(kg)	39
		" (室外機)(")	58

## (1) 能力試験

項 目		条 件		冷 房		
		仕 様	公 差	試 験 結 果		
能 力	kcal/h	5100	±10%	5300		
電 源 電 圧 ( 三 相 )	V	200		200		
周 波 数	Hz	50		50		
全 電 流	A	6.8		6.9		
全 入 力	kW	2.01	±15%	2.02		
室 内	吸込空気温度(DB)	℃	35.0	±1.0	34.9	
	" (WB)	℃	28.2	±0.5	28.1	
	風 量	m <sup>3</sup> /min	13.5		13.8	
	機 外 静 圧	mm-Aq	0.0		0.0	
室 外	吸込空気温度(DB)	℃	35.0	±1.0	35.1	
	" (WB)	℃	28.2	±0.5	28.3	
	風 量	m <sup>3</sup> /min	45.0		45.1	

(2) 機器作動試験 ..... 合格

\*高圧圧力開閉器作動, その他。

(3) 絶縁抵抗試験 \*DC500Vメガー計にて, 10MΩ以上のこと。..... 合格

(4) 耐電圧試験 \*AC1500V1分間に耐えること。..... 合格

(5) 冷媒漏洩試験 \*電気式冷媒漏洩検知器にて, 漏れ無きこと。..... 合格

(6) 外観構造検査 \*異常無きこと。..... 合格