

## 試 験 成 績 書



## 装 置 定 格

形 名	(室内機) MDC-60TA	冷房能力 (kcal/h)	5100
	(室外機) MDU-60A	圧縮機電動機出力 (kW)	1.5
製品機番	(室内機)	送風機電動機出力 (室内機)(kW)	0.14
	(室外機)	" (室外機)(")	0.065
		製品重量 (概算) (室内機)(kg)	39
		" (室外機)(")	58

## (1) 能力試験

項 目		条 件		冷 房		
				仕 様	公 差	試 験 結 果
能 力	kcal/h			5100	±10%	5310
電 源 電 圧 ( 三 相 )	V			200		200
周 波 数	Hz			50		50
全 電 流	A			7.8		8.0
全 入 力	kW			2.3	±15%	2.4
室 内	吸込空気温度 (DB)	℃		35.0	±1.0	34.9
	" (WB)	℃		28.2	±0.5	28.1
	風 量	m <sup>3</sup> /min		14.0		14.5
	機 外 静 圧	mm-Aq		9.0		9.0
室 外	吸込空気温度 (DB)	℃		35.0	±1.0	35.1
	" (WB)	℃		28.2	±0.5	28.3
	風 量	m <sup>3</sup> /min		45.0		45.1

(2) 機 器 作 動 試 験 ..... 合 格

\*高圧圧力開閉器作動, その他。

(3) 絶 縁 抵 抗 試 験 \*DC500Vメガー計にて, 10MΩ以上のこと。..... 合 格

(4) 耐 電 圧 試 験 \*AC1500V1分間に耐えること。..... 合 格

(5) 冷 媒 漏 洩 試 験 \*電気式冷媒漏洩検知器にて, 漏れ無きこと。..... 合 格

(6) 外 観 構 造 検 査 \*異常無きこと。..... 合 格