

試 験 成 績 書



装置定格

形 名	(室内機) MDC-80TA-L	冷房能力 (kcal/h)	7900
	(室外機) MDU-80AL	圧縮機電動機出力 (kW)	2.0
製品機番	(室内機)	送風機電動機出力 (室内機)(kW)	0.29
	(室外機)	" (室外機)(")	0.085
	(室内機)	製品重量 (概算) (室内機)(kg)	43
	(室外機)	" (室外機)(")	70

(1) 能力試験

項 目		冷 房			
		仕 様	公 差	試 験 結 果	
能 力	kcal/h	7900	±10%	8350	
電 源 電 圧 (三 相)	V	200		200	
周 波 数	Hz	60		60	
全 電 流	A	10.6		10.8	
全 入 力	kW	3.31	±15%	3.4	
室 内	吸込空気温度 (DB)	℃	35.0	±1.0	34.9
	" (WB)	℃	28.2	±0.5	28.3
	風 量	m ³ /min	21.0		22.2
	機 外 静 圧	mm-Aq	15.0		15.0
室 外	吸込空気温度 (DB)	℃	35.0	±1.0	35.3
	" (WB)	℃	28.2	±0.5	28.2
	風 量	m ³ /min	45.0		45.3

(2) 機器作動試験 合格

*高圧圧力開閉器作動, その他。

(3) 絶縁抵抗試験 *DC500Vメガ計にて, 10MΩ以上のこと。..... 合格

(4) 耐電圧試験 *AC1500V1分間に耐えること。..... 合格

(5) 冷媒漏洩試験 *電気式冷媒漏洩検知器にて, 漏れ無きこと。..... 合格

(6) 外観構造検査 *異常無きこと。..... 合格