

試 験 成 績 書



装 置 定 格

形 名	(室内機) MDC-80TA	冷房能力 (kcal/h)	7000
	(室外機) MDU-80A	圧縮機電動機出力 (kW)	2.0
製 品 機 番	(室内機)	送風機電動機出力 (室内機)(kW)	0.29
	(室外機)	" (室外機)(")	0.085
	(室内機)	製品重量 (概算) (室内機)(kg)	43
	(室外機)	" (室外機)(")	70

(1) 能 力 試 験

項 目		条 件			冷 房		
		仕 様	公 差	試 験 結 果			
能 力	kcal/h	7000	±10%	73200			
電 源 電 圧 (三 相)	V	200		200			
周 波 数	Hz	50		50			
全 電 流	A	8.8		8.9			
全 入 力	kW	2.59	±15%	2.6			
室 内	吸込空気温度 (DB)	℃	35.0	±1.0	35.2		
	" (WB)	℃	28.2	±0.5	28.1		
	風 量	m ³ /min	21.0		22.0		
	機 外 静 圧	mm-Aq	10.0		10.0		
室 外	吸込空気温度 (DB)	℃	35.0	±1.0	35.1		
	" (WB)	℃	28.2	±0.5	28.1		
	風 量	m ³ /min	45.0		45.2		

(2) 機 器 作 動 試 験 合 格

*高圧圧力開閉器作動, その他。

(3) 絶 縁 抵 抗 試 験 *DC500Vメガー計にて, 10MΩ以上のこと。..... 合 格

(4) 耐 電 圧 試 験 *AC1500V1分間に耐えること。..... 合 格

(5) 冷 媒 漏 洩 試 験 *電気式冷媒漏洩検知器にて, 漏れ無きこと。..... 合 格

(6) 外 観 構 造 検 査 *異常無きこと。..... 合 格