

試 験 成 績 書



装 置 定 格

| | | | |
|------|---------------|---------------------|-------|
| 形 名 | (室内機) MDK-60B | 冷房能力 (kcal/h) | 5100 |
| | (室外機) MDU-60B | 圧縮機電動機出力 (kW) | 1.5 |
| 製品機番 | (室内機) | 送風機電動機出力 (室内機)(kW) | 0.21 |
| | (室外機) | " (室外機)(") | 0.065 |
| | (室内機) | 製品重量 (概算) (室内機)(kg) | 29 |
| | (室外機) | " (室外機)(") | 58 |

(1) 能力試験

| 項 目 | | 条 件 | | 冷 房 | | |
|-----------|-------------|---------------------|------|---------|------|--|
| | | 仕 様 | 公 差 | 試 験 結 果 | | |
| 能 力 | kcal/h | 5100 | ±10% | 5190 | | |
| 電源電圧 (三相) | V | 200 | | 200 | | |
| 周 波 数 | Hz | 50 | | 50 | | |
| 全 電 流 | A | 6.3 | | 6.4 | | |
| 全 入 力 | kW | 1.85 | ±15% | 1.88 | | |
| 室 内 | 吸込空気温度 (DB) | ℃ | 35.0 | ±1.0 | 35.1 | |
| | " (WB) | ℃ | 28.2 | ±0.5 | 28.2 | |
| | 風 量 | m ³ /min | 13.0 | | 13.5 | |
| | 機 外 静 圧 | mm-Aq | 0.0 | | 0.0 | |
| 室 外 | 吸込空気温度 (DB) | ℃ | 35.0 | ±1.0 | 35.1 | |
| | " (WB) | ℃ | 28.2 | ±0.5 | 28.1 | |
| | 風 量 | m ³ /min | 45.0 | | 45.0 | |

(2) 機器作動試験 合格

*高圧圧力開閉器作動, その他。

(3) 絶縁抵抗試験 *DC500Vメガー計にて, 10MΩ以上のこと。..... 合格

(4) 耐電圧試験 *AC1500V1分間に耐えること。..... 合格

(5) 冷媒漏洩試験 *電気式冷媒漏洩検知器にて, 漏れ無きこと。..... 合格

(6) 外観構造検査 *異常無きこと。..... 合格