

スポットエアコン試験成績書

生産機種形名 : MDU-P160A-C

(1) 最終検査試験

検査項目	規格値	判定
耐電圧試験	AC 1800V 1秒間印加し異常なきこと	合格
絶縁抵抗検査	DC 500V - 10MΩ以上のこと	合格
運転動作確認検査	各機器部品の作動が正常であること	合格
電動機出力検査	製品組込の対象部分での騒音・振動などに異常が見られないこと	合格
運転モードの確認	製品に対応した、運転モードにおいて正常に運転すること	合格
保護装置作動確認	高圧圧力開閉器が正常に作動し、その他各保護機能が異常に作動しないこと	合格
配線接続確認検査	規定の配線接続状態になっていること	合格
ガス洩れ検査	洩れ検査にて異常なきこと	合格
構造検査	機器配置・隙間など著しい異常なきこと	合格

(2) 圧力試験

検査項目	規格値	判定
気密試験検査	気密試験圧力にて異常なきこと	合格

(3) 外観検査

検査項目	規格値	判定
外観検査検査	出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色など異常が認められないこと	合格