

検査印



## 直膨式マルチエアコン試験成績書<室内機>

装置定格<形名:PDFY-J45M-C>

### (1)製品仕様及び能力試験結果

項目		試験	製品仕様		試験結果			
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
電源電圧		V	単相200V		単相200V			
周波数		Hz	50/60		50		60	
風速ノッチ			強ノッチ		強ノッチ			
能力		KW	4.5	5.0	4.58	5.09	4.59	5.10
室内 空気	乾球温度	°C	27.0	20.0	27.1	20.0	27.1	20.1
	湿球温度	°C	19.0	—	19.1	—	19.1	—
電気 特性	消費電力	KW	0.14/0.16	0.13/0.15	0.140	0.130	0.160	0.150
	電流	A	0.82/0.90	0.75/0.84	0.82	0.75	0.90	0.84
送風 特性	風量	m <sup>3</sup> /min	14.0		14.1	14.2	14.1	14.2
	機外静圧	Pa	35		35	35	35	35
電動機出力		KW	0.085		0.085	0.085	0.085	0.085
製品重量		Kg	32<6>		32<6>			

\* 製品質量の< >内数値は化粧パネルの値です。

(2)絶縁抵抗試験	DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上のこと	10MΩ以上
(3)耐電圧試験	AC1500Vにて1分間印加し異常なきこと	合格
(4)冷媒漏洩試験	電気式冷媒漏洩検知器にて漏れなきこと	合格
(5)外観構造検査	目視により外観上に破損や著しい歪みなきこと	合格
(6)寸法検査	寸法公差範囲内のこと	合格

注)1. 能力はJIS条件で運転した場合の最大能力値です。

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所