

検査印



直膨式マルチエアコン試験成績書<室内機>

装置定格<形名:PEFY-J140M-C>

(1) 製品仕様及び能力試験結果

項目		試験	製品仕様		試験結果			
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
電源電圧		V	単相200V		単相200V			
周波数		Hz	50/60		50		60	
風速ノッチ			強ノッチ		強ノッチ			
能力		KW	14.0	16.0	14.18	16.20	14.17	16.19
室内 空気	乾球温度	°C	27.0	20.0	27.0	20.0	27.0	20.0
	湿球温度	°C	19.0	—	19.0	—	19.0	—
電気 特性	消費電力	KW	0.44/0.49	0.44/0.49	0.445	0.445	0.487	0.487
	電流	A	2.40/2.60	2.40/2.60	2.400	2.400	2.600	2.600
送風 特性	風量	m ³ /min	38.0		38.8	38.9	38.8	38.9
	機外静圧	Pa	100		100	100	100	100
電動機出力		KW	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20
製品重量		Kg	70		70			

(2) 絶縁抵抗試験	DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上のこと	<u>10MΩ以上</u>
(3) 耐電圧試験	AC1500Vにて1分間印加し異常なきこと	<u>合格</u>
(4) 冷媒漏洩試験	電気式冷媒漏洩検知器にて漏れなきこと	<u>合格</u>
(5) 外観構造検査	目視により外観上に破損や著しい歪みなきこと	<u>合格</u>
(6) 寸法検査	寸法公差範囲内のこと	<u>合格</u>

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所