

検査印



## 直膨式マルチエアコン試験成績書<室内機>

装置定格<形名:PEFY-J160M-C>

(1)製品仕様及び能力試験結果

項目		試験	製品仕様		試験結果			
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
電源電圧		V	単相200V		単相200V			
周波数		Hz	50/60		50		60	
風速ノッチ			強ノッチ		強ノッチ			
能力		KW	16.0	18.0	16.16	18.20	16.17	18.21
室内 空気	乾球温度	°C	27.0	20.0	27.0	20.0	27.0	20.0
	湿球温度	°C	19.0	—	19.0	—	19.0	—
電気 特性	消費電力	KW	0.44/0.49	0.44/0.49	0.445	0.445	0.487	0.487
	電流	A	2.40/2.60	2.40/2.60	2.400	2.400	2.600	2.600
送風	風量	m <sup>3</sup> /min	40.0		40.3	40.4	40.3	40.4
	機外静圧	Pa	100		100	100	100	100
特性	電動機出力	KW	0.23		0.23	0.23	0.23	0.23
製品重量		Kg	70		70			

- |           |                        |        |
|-----------|------------------------|--------|
| (2)絶縁抵抗試験 | DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上のこと | 10MΩ以上 |
| (3)耐電圧試験  | AC1500Vにて1分間印加し異常なきこと  | 合格     |
| (4)冷媒漏洩試験 | 電気式冷媒漏洩検知器にて漏れなきこと     | 合格     |
| (5)外観構造検査 | 目視により外観上に破損や著しい歪みなきこと  | 合格     |
| (6)寸法検査   | 寸法公差範囲内のこと             | 合格     |

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所