

検査印



直膨式マルチエアコン試験成績書<室内機>

装置定格<形名:PEFY-J80M-C>

(1)製品仕様及び能力試験結果

| 項目 | | 試験 | 製品仕様 | | 試験結果 | | | |
|----------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|
| | | | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |
| 電源電圧 | | V | 単相200V | | 単相200V | | | |
| 周波数 | | Hz | 50/60 | | 50 | | 60 | |
| 風速ノッチ | | | 強ノッチ | | 強ノッチ | | | |
| 能力 | | KW | 8.0 | 9.0 | 8.12 | 9.09 | 8.11 | 9.08 |
| 室内 空気 | 乾球温度 | °C | 27.0 | 20.0 | 27.0 | 20.0 | 27.0 | 20.0 |
| | 湿球温度 | °C | 19.0 | — | 19.0 | — | 19.0 | — |
| 電気 特性 | 消費電力 | KW | 0.23/0.26 | 0.23/0.26 | 0.233 | 0.233 | 0.262 | 0.262 |
| | 電流 | A | 1.18/1.34 | 1.18/1.34 | 1.190 | 1.190 | 1.330 | 1.330 |
| 送風 | 風量 | m ³ /min | 22.0 | | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 22.4 |
| | 機外静圧 | Pa | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 特性 | 電動機出力 | KW | 0.11 | | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 製品重量 | | Kg | 50 | | 50 | | | |

- | | | |
|-----------|------------------------|--------|
| (2)絶縁抵抗試験 | DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上のこと | 10MΩ以上 |
| (3)耐電圧試験 | AC1500Vにて1分間印加し異常なきこと | 合格 |
| (4)冷媒漏洩試験 | 電気式冷媒漏洩検知器にて漏れなきこと | 合格 |
| (5)外観構造検査 | 目視により外観上に破損や著しい歪みなきこと | 合格 |
| (6)寸法検査 | 寸法公差範囲内のこと | 合格 |

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所