



直膨式マルチエアコン試験成績書<室内機>

装置定格<形名:PFFY-J280DM-C>

(1)製品仕様及び能力試験結果

項目		試験	製品仕様		試験結果			
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
電源電圧		V	三相200V		三相200V			
周波数		Hz	50/60		50		60	
風速ノッチ			定格		定格			
能力		KW	28.0	31.5	28.3	31.8	28.3	31.8
室内 空気	乾球温度	°C	27.0	20.0	27.0	20.1	27.1	20.1
	湿球温度	°C	19.0	—	19.0	—	19.0	—
電気 特性	消費電力	KW	1.12/1.33	1.12/1.33	1.12	1.12	1.33	1.33
	電流	A	4.75/4.75	4.75/4.75	4.75	4.75	4.75	4.75
送風 特性	風量	m ³ /min	90		90.8	90.9	90.8	90.9
	機外静圧	Pa	130		130			
電動機出力		KW	1.5		1.5			
製品重量		Kg	148		148			

- | | | |
|-----------|------------------------|--------|
| (2)絶縁抵抗試験 | DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上のこと | 10MΩ以上 |
| (3)耐電圧試験 | AC1500Vにて1分間印加し異常なきこと | 合格 |
| (4)冷媒漏洩試験 | 電気式冷媒漏洩検知器にて漏れなきこと | 合格 |
| (5)外観構造検査 | 目視により外観上に破損や著しい歪みなきこと | 合格 |
| (6)寸法検査 | 寸法公差範囲内のこと | 合格 |

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所