



## 直膨式マルチエアコン試験成績書<室内機>

装置定格<形名:PFFY-J450DM-C>

(1)製品仕様及び能力試験結果

項目		試験	製品仕様		試験結果			
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
電源電圧		V	三相200V		三相200V			
周波数		Hz	50/60		50		60	
風速ノッチ			定格		定格			
能力		KW	45.0	50.0	45.5	50.6	45.6	50.6
室内 空気	乾球温度	°C	27.0	20.0	27.0	20.0	27.1	20.1
	湿球温度	°C	19.0	-	19.0	-	19.0	-
電気 特性	消費電力	KW	1.65/1.70	1.65/1.70	1.43	1.43	1.59	1.59
	電流	A	6.2/6.1	6.2/6.1	6.40	6.40	5.98	5.98
送風	風量	m <sup>3</sup> /min	140.0		141	142	141	142
	機外静圧	Pa	80/200		80	80	200	200
特性	電動機出力	KW	2.2		2.2	2.2	2.2	2.2
製品重量		Kg	245		245			

(2)絶縁抵抗試験	DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上のこと	10MΩ以上
(3)耐電圧試験	AC1500Vにて1分間印加し異常なきこと	合格
(4)冷媒漏洩試験	電気式冷媒漏洩検知器にて漏れなきこと	合格
(5)外観構造検査	目視により外観上に破損や著しい歪みなきこと	合格
(6)寸法検査	寸法公差範囲内のこと	合格

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所