

検査印



直膨式マルチエアコン試験成績書<室内機>

装置定格<形名:PLFY-J140LMD-C>

(1)製品仕様及び能力試験結果

項目		試験	製品仕様		試験結果			
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
電源電圧		V	単相200V		単相200V			
周波数		Hz	50/60		50		60	
風速ノッチ			強ノッチ		強ノッチ			
能力		KW	14.0	16.0	14.05	16.04	14.06	16.06
室内 空気	乾球温度	°C	27.0	20.0	27.0	20.0	27.1	20.1
	湿球温度	°C	19.0	—	19.0	—	19.1	—
電気 特性	消費電力	KW	0.33/0.35	0.32/0.34	0.327	0.318	0.348	0.339
	電流	A	1.93/2.03	1.86/1.96	1.92	1.85	2.03	1.96
送風 特性	風量	m ³ /min	33.0		33.3	33.4	33.3	33.4
	機外静圧	Pa	0		0	0	0	0
	電動機出力	KW	0.095X2		0.095X2	0.095X2	0.095X2	0.095X2
製品重量		Kg	56<11.5>		56<11.5>			

* 製品質量の< >内数値は化粧パネルの値です。

(2)絶縁抵抗試験	DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上のこと	<u>10MΩ以上</u>
(3)耐電圧試験	AC1500Vにて1分間印加し異常なきこと	<u>合格</u>
(4)冷媒漏洩試験	電気式冷媒漏洩検知器にて漏れなきこと	<u>合格</u>
(5)外観構造検査	目視により外観上に破損や著しい歪みなきこと	<u>合格</u>
(6)寸法検査	寸法公差範囲内のこと	<u>合格</u>

注)1. 能力はJIS条件で運転した場合の最大能力値です。

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所