

検査印



クリーンルーム用マルチエアコン試験成績書<室内機>

装置定格<形名:PLFY-J36CLMD-C>

(1)製品仕様及び能力試験結果

項目		試験	製品仕様		試験結果	
			冷房	暖房	冷房	暖房
電源電圧		V	単相200V		単相200V	
周波数		Hz	50		50	
風速ノッチ			強ノッチ		強ノッチ	
能力		KW	3.6	4.0	3.63	4.05
室内 空気	乾球温度	°C	27.0	20.0	27.0	20.0
	湿球温度	°C	19.0	—	19.0	—
電気 特性	消費電力	KW	0.32	0.32	0.31	0.31
	電流	A	1.82	1.82	1.81	1.81
送風 特性	風量	m ³ /min	18.0		18.2	18.3
	機外静圧	Pa	38(0)		38(0)	38(0)
電動機出力		KW	0.28		0.28	0.28
騒音特性(Aスケール)		dBA	39.0		38.4	
製品重量		Kg	100		100	

※機外静圧の()内数値は下吸込ボックス装着時の値です。

(2)絶縁抵抗試験	DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上のこと	10MΩ以上
(3)耐電圧試験	AC1500Vにて1分間印加し異常なきこと	合格
(4)冷媒漏洩試験	電気式冷媒漏洩検知器にて漏れなきこと	合格
(5)外観構造検査	目視により外観上に破損や著しい歪みなきこと	合格
(6)寸法検査	寸法公差範囲内のこと	合格

注)1. 能力はJIS条件で運転した場合の最大能力値です。

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所