

パッケージエアコン試験成績書<蓄熱槽>

生産機種形名 : STY-P17M-E-BS

(1) 最終検査試験

検査項目	規格値	判定
水密チェック	水洩れなきこと	合格
構造チェック	配管・配線の当たりに異常なきこと	合格
ガス洩れチェック	ガス洩れなきこと	合格

(2) 外観構造検査

検査項目	規格値	判定
外観構造検査	外観上に破損や著しい歪みなきこと	合格