

<WPAC内>

## パッケージエアコン試験成績書<室内機>

生産機種形名： PL-RP160LA14

### (1)最終検査試験

| 検査項目     | 規格値                  | 判定 |
|----------|----------------------|----|
| 絶縁耐力検査   | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと | 合格 |
| 絶縁抵抗検査   | DC500V-10MΩ以上のこと     | 合格 |
| 運行動作確認検査 | 各機器部品の作動が正常であること     | 合格 |
| 電動機出力検査  | 騒音・振動異常なきこと          | 合格 |
| 電流検査     | 各規定範囲内にあること          | 合格 |
| 出荷設定検査   | 各機種規定の設定内容になっていること   | 合格 |
| 温度検知検査   | 温度検知内容に異常なきこと        | 合格 |
| 配線接続確認検査 | 規定の配線接続状態になっていること    | 合格 |
| ガス洩れ検査   | 洩れ検査にて異常なきこと         | 合格 |

### (2)圧力試験

| 検査項目 | 規格値            | 判定 |
|------|----------------|----|
| 気密検査 | 気密試験圧力にて異常なきこと | 合格 |

### (3)外観検査

| 検査項目 | 規格値                           | 判定 |
|------|-------------------------------|----|
| 外観検査 | 出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常なきこと | 合格 |

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所

WQN55-1083