

<WPAC内>

パッケージエアコン試験成績書<室内機>

生産機種形名： PDFY-P56GMG9

(1)製品安全検査

検査項目	規格値	判定
絶縁抵抗検査	DC500V-10M Ω 以上のこと	合格
絶縁耐力検査	AC1800V 1秒間印加し異常なきこと	合格

(2)通電検査

検査項目	規格値	判定
運転動作確認検査	各機器部品の作動が正常であること	合格
電動機検査	騒音・振動異常なきこと	合格
出荷設定検査	各機種規定の設定内容になっていること	合格
温度検知検査	温度検知内容に異常なきこと	合格
配線接続確認検査	規定の配線接続状態になっていること	合格

(3)気密検査

検査項目	規格値	判定
気密検査	気密試験圧力にて異常なきこと	合格

(4)外観検査

検査項目	規格値	判定
外観検査	外観上に破損や著しい歪みなきこと	合格

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所

WQN55-1836