

<WPAC内>

## パッケージエアコン試験成績書<室内機>

生産機種形名： PC-RP280CA20

### (1)製品安全検査

| 検査項目   | 規格値                  | 判定 |
|--------|----------------------|----|
| 絶縁抵抗検査 | DC500V-10MΩ以上のこと     | 合格 |
| 絶縁耐力検査 | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと | 合格 |

### (2)通電検査

| 検査項目     | 規格値                | 判定 |
|----------|--------------------|----|
| 運転動作確認検査 | 各機器部品の作動が正常であること   | 合格 |
| 電動機検査    | 騒音・振動異常なきこと        | 合格 |
| 出荷設定検査   | 各機種規定の設定内容になっていること | 合格 |
| 温度検知検査   | 温度検知内容に異常なきこと      | 合格 |
| 配線接続確認検査 | 規定の配線接続状態になっていること  | 合格 |

### (3)気密検査

| 検査項目 | 規格値            | 判定 |
|------|----------------|----|
| 気密検査 | 気密試験圧力にて異常なきこと | 合格 |

### (4)外観検査

| 検査項目 | 規格値              | 判定 |
|------|------------------|----|
| 外観検査 | 外観上に破損や著しい歪みなきこと | 合格 |

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所

WQN55-2115