＜WPAC内＞

# パッケージエアコン試験成績書＜室内機＞

生産機種形名：　PD-RP140GA22

(1)製品安全検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗検査 | DC500V－10MΩ以上のこと | 合格 |
| 絶縁耐力検査 | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと | 合格 |

(2)通電検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|---|---|---|
| 運転動作確認検査 | 各機器部品の作動が正常であること | 合格 |
| 電動機検査 | 騒音・振動異常なきこと | 合格 |
| 出荷設定検査 | 各機種規定の設定内容になっていること | 合格 |
| 温度検知検査 | 温度検知内容に異常なきこと | 合格 |
| 配線接続確認検査 | 規定の配線接続状態になっていること | 合格 |

(3)気密検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|---|---|---|
| 気密検査 | 気密試験圧力にて異常なきこと | 合格 |

(4)外観検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|---|---|---|
| 外観検査 | 外観上に破損や著しい歪みなきこと | 合格 |

三菱電機株式会社　冷熱システム製作所

WQN55-2623