

<W氷槽>

パッケージエアコン試験成績書<蓄熱槽>

生産機種形名 : STY-P17ME1-BS

(1)最終検査試験

検査項目	規格値	判定
水密チェック	水洩れなきこと	合格
構造チェック	配管・配線の当たりに異常なきこと	合格
ガス洩れチェック	ガス洩れなきこと	合格

(2)外観構造検査

検査項目	規格値	判定
外観構造検査	外観上に破損や著しい歪みなきこと	合格

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所