



← 加熱運転時の冷媒流れ方向  
 ←--- 冷却運転時の冷媒流れ方向

P190・250  
 本図の回路を1回路使用。

P375・500  
 本図の回路を2回路使用。  
 但し、入口水温センサ及び出口水温センサ  
 については、2回路の合流部に取付(各1個)

P630・750  
 本図の回路を3回路使用。  
 但し、入口水温センサ及び出口水温センサ  
 については、3回路の合流部に取付(各1個)

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE CAH-P190・250・375・500B CAH-P190・250・375・500C CAH-P630・750C CAH-P630・750D 形 冷媒配管系統図
	DIM mm	2001-07-31	
SCALE NTS	 <b>三菱電機株式会社</b>		DRW. NO. W888914
			REV. E PAGE