

取
扱

三菱電機株式会社

作成	中田(浩)	改					
検認	01-10-5	定					

一体空冷式 ERA-C形半密閉冷凍機 振動レベル値

製品型名	振動レベル値
ERA-110C(-BS)	40dB以下
ERA-150C(-BS)	
ERA-150C1(-BS)	

<測定条件>

電 源 : 三相200V 50/60Hz

運転条件 : 蒸発温度 -15°C 、 外気温度 32°C

冷 媒 : R22

据付状態 : コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003)
を敷いた上からアンカーボルトにて固定

測定位置 : ユニット正面から1m

