




三菱電機株式会社

冷電技術ノート	作成 検認		改定				
---------	----------	--	----	--	--	--	--

MDU-P160A-C 騒音分析成績表



63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性 (dB)
62	54	49	47	46	42	35	32	51

