




三菱電機株式会社

冷電技術ノート	作成 検認		改定				
---------	----------	--	----	--	--	--	--

MDU-P63A-C 騒音分析成績表



63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性 (dB)
52	56	45	42	40	33	29	27	46

