

耐震強度計算書(アンカーボルト)

1. 機種 = 床置露出形室内ユニット
 2. 形名 = PFA-J224BA1, PF-P224BA, MPF-RP224BA

3. 機器諸元(図1参照)

(1)機器質量(運転質量) $W = 112$ kg
 (2)アンカーボルト
 ①総本数 $N = 4$ 本
 ②サイズ・形状 $M = 8$ 形
 ③1本当たりの軸断面積(呼径による断面積) $A = 50$ mm² = 50×10^{-6} m²
 ④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数 $N_t = 2$ 本
 (3)据付面より機器重心までの高さ $H_g = 950$ mm = 0.95 m
 (4)検討する方向からみたボルトスパン $L = 200$ mm = 0.2 m
 (5)検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離 $L_g = 100$ mm ($L_g \leq L/2$) = 0.1 m

4. 検討計算(各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出)

(1)設計用水平震度 $K_h = 1.0$
 (2)設計用鉛直震度 $K_v = K_h / 2 = 0.5$
 (3)設計用水平地震力 $F_h = K_h \cdot W \cdot 9.8 = 1097.6$ N
 (4)設計用鉛直地震力 $F_v = K_v \cdot W \cdot 9.8 = 548.8$ N
 (5)アンカーボルトの引抜力 $R_b = \frac{F_h \cdot H_g - (W \cdot 9.8 - F_v) \cdot L_g}{L \cdot N_t} = 2469.6$ N
 (6)アンカーボルトのせん断力 $Q = F_h / N = 274.4$ N
 (7)アンカーボルトに生ずる応力度
 ①引張応力度 $\sigma = R_b / A = 49.4$ MPa < $f_t = 176.4$ MPa
 ②せん断応力度 $\tau = Q / A = 5.5$ MPa < $f_s = 132.3$ MPa
 ③引張とせん断を同時に受ける場合 $f_{ts} = 1.4f_t - 1.6\tau = 238.2$ MPa
 $\sigma = 49.4$ MPa < $f_{ts} = 238.2$ MPa

(8)アンカーボルトの施工法

①アンカーボルトの施工法 = 箱抜き式J形アンカー
 ②コンクリートの厚さ = 180 mm = 0.18 m
 ③ボルトの埋込長さ = 140 mm = 0.14 m
 ④許容引抜加重 $T_a = 5488$ N > $R_b = 2469.6$ N

以上の検討結果よりアンカーボルトは十分なる強度を有する。

