

冷電技術ノート	作成		改定		B	
	検認					

耐震強度計算書(アンカーボルト)

1. 機種 = 空冷式パッケージエアコン

2. 形名 = PFAV-P560M-E, PFFY-P560DM-E(1)

3. 機器諸元(図1参照)

- (1)機器質量(運転質量) $W = 257$ kg
- (2)アンカーボルト
- ①総本数 $N = 4$ 本
- ②サイズ・形状 $= M 8$ 形
- ③1本当たりの軸断面積(呼径による断面積) $A = 50$ mm² = 50×10^{-6} m²
- ④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数 $N_t = 2$ 本
- (3)据付面より機器重心までの高さ $H_g = 1017$ mm = 1.017 m
- (4)検討する方向からみたボルトスパン $L = 440$ mm = 0.44 m
- (5)検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離 $L_g = 215$ mm ($L_g \leq L/2$) = 0.215 m

4. 検討計算(各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出)

- (1)設計用水平震度 $K_h = 2.0$
- (2)設計用鉛直震度 $K_v = K_h / 2 = 1.0$
- (3)設計用水平地震力 $F_h = K_h \cdot W \cdot 9.8 = 5037.2$ N
- (4)設計用鉛直地震力 $F_v = K_v \cdot W \cdot 9.8 = 2518.6$ N
- (5)アンカーボルトの引抜力 $R_b = \frac{F_h \cdot H_g - (W \cdot 9.8 - F_v) \cdot L_g}{L \cdot N_t} = 5821.4$ N
- (6)アンカーボルトのせん断力 $Q = F_h / N = 1259.3$ N
- (7)アンカーボルトに生ずる応力度
- ①引張応力度 $\sigma = R_b / A = 116.4$ MPa < $f_t = 176.4$ MPa
- ②せん断応力度 $\tau = Q / A = 25.2$ MPa < $f_s = 132.3$ MPa
- ③引張とせん断を同時に受ける場合 $f_{ts}' = 1.4 f_t - 1.6 \tau = 206.7$ MPa
- ただし、 $f_{ts}' \leq f_t$ のとき $f_{ts} = f_{ts}'$ 、 $f_{ts}' > f_t$ のとき $f_{ts} = f_t$ であるので
- $f_{ts} = 176.4$ MPa
- $\sigma = 116.4$ MPa < $f_{ts} = 176.4$ MPa

(8)アンカーボルトの施工法

- ①アンカーボルトの施工法 = 埋込み式J形アンカー
- ②コンクリートの厚さ = 120 mm = 0.12 m
- ③ボルトの埋込長さ = 102 mm = 0.102 m
- ④許容引抜加重 $T_a = 8820$ N > $R_b = 5821.4$ N

以上の計算結果よりアンカーボルトは十分なる強度を有する。

本計算書はアンカーボルトについての強度計算書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。




図1