

区分	参考・最終	仕様 (測定位置等)										
日付		測定条件: JIS B 8616による。										
測定場所	無響音室											
使用計器	B & K											
暗騒音	25.0dB [A特性] 以下											
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	A特性計算
1		強ノッチ	40.5	42.0	44.5	42.0	37.0	33.0	24.0	16.0		43.0
2		弱ノッチ	35.0	36.0	38.0	37.0	30.5	24.5	19.0	15.0		37.0
3												
4												
5												
		暗騒音										

