

| 区分 | 参考・最終 | 仕様 (測定位置等) | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|----------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 日付 | | 測定条件: JIS B 8616による。 | | | | | | | | | | |
| 測定場所 | 無響音室 | | | | | | | | | | | |
| 使用計器 | B & K | | | | | | | | | | | |
| 暗騒音 | 25.0dB [A特性] 以下 | | | | | | | | | | | |
| No | 記号 | 条件 | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性 | A特性計算 |
| 1 | | 強ノッチ | 40.5 | 42.0 | 44.5 | 42.0 | 37.0 | 33.0 | 24.0 | 16.0 | | 43.0 |
| 2 | | 弱ノッチ | 35.0 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 30.5 | 24.5 | 19.0 | 15.0 | | 37.0 |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | 暗騒音 | | | | | | | | | | |

