


騒音分析成績表

PQHY-P224M-E

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	58	50	47	45	41	37	33	31	47	(dB)

