


冷電技術ノート	作成 検認		改定					
---------	----------	--	----	--	--	--	--	--


騒音分析成績表

PQHY-P450SM-E

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
標準	50/60Hz	60	56	50	46	44	43	42.5	41	51 (dB)



	WYNB0-4201	
--	------------	--