


冷電技術ノート	作成 検認		改定				
---------	----------	--	----	--	--	--	--

PCTF形室外ユニット 騒音分析成績表 室外ユニット構成 PUTF-P190A(-BS,-BSG)

測定場所:無響音室  
計器:B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	62.5	61	58.5	53	50	45.5	39	36	56	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	56.5	48.5	46	39	38.5	32.5	33	25.5	44	(dB)

