


作成		改定					
検認		定					

RM-P110A1(-BS)(-BSG)<50Hz>形騒音分析表

オクターブバンド	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール
オクターブバンドレベル(dB)	58.8	56.4	52.5	50.6	46.9	40.5	33.7	26.4	52.0

電 源 : 単相200V 50Hz  
 冷 媒 : R404A  
 凝縮温度 : 45℃ (外気温度32℃相当)  
 測定点 : 距離1.0m、高さ1.0m (ユニット正面)  
 騒音値 : 52dB (A)



(注) 測定値は、無響音室想定値。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

