

冷電技術ノート	作成	片山, 山本	改定				
	検認	99-12-21					

## リモートコンデンサの振動レベル値

形 名	電 源	振動レベル値
RV-2A RV-3A RV-5A RV-10A		40dB以下

〔条 件〕

- 電 源 : 单相 200V
- 外気温度 : 32℃
- 据付状態 : コンクリート床面にアンカーボルトにて固定。
- 測定位置 : ユニット正面より1m

