

冷電技術ノート	作成	片山, 山本	改定				
	検認	99-12-21					

リモートコンデンサの振動レベル値

形名	電源	振動レベル値
RV-2A		40dB以下
RV-3A		
RV-5A		
RV-10A		

〔条件〕

- 電源 : 単相 200V
- 外気温度 : 32℃
- 据付状態 : コンクリート床面にアンカーボルトにて固定。
- 測定位置 : ユニット正面より1m

