

作成	土橋、山本	改定	A			
検認	杉本 99-11-5	定				

耐震強度計算書(アンカーボルト)

「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」(平成8年版社団法人公共建設協会)の第4章(建築設備の対震安全性確保)の資料11(建築設備の耐震計算方法)アンカーボルトの設計に準じてSI単位系に換算し検討する。

1. 機種 = 除湿機リモートコンデンサ
2. 形名 = RV-5A
3. 機器諸元
 - (1) 機器質量: W W = 58 kg
 - (2) アンカーボルト
 - ① 総本数 : n n = 4 本
 - ② サイズ M 12
 - ③ 一本あたりの軸断面積(呼径による断面積) A = 1.13 m²
 - ④ 機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数: nt nt = 2 本
 - (3) 据え付け面より機器重心までの高さ hG = 0.48 m
 - (4) 検討する方向から見たボルトスパン l = 0.30 m
 - (5) 検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの水平距離 IG = 0.15 m (IG ≤ l/2)
4. 検討計算
 - (1) 設計用水平震度 : KH KH = 1.5 とする。
 - (2) 設計用垂直震度 : KV KV = KH/2 = 0.75
 - (3) 設計用水平地震力 : FH FH = KH × 9.8 × W = 853 N
 - (4) 設計用鉛直地震力 : FV FV = KV × 9.8 × W = 426 N
 - (5) アンカーボルトの1本あたりに作用する引抜き力 : Rb
 $Rb = [FH \cdot hG - (9.8 \cdot W - FV) \cdot IG] / [l \cdot nt] = 647$ N
 - (6) アンカーボルトの1本あたりに作用するせん断力 : Q
 $Q = FH / n = 213$ N
 - (7) アンカーボルトに生ずる応力度
 - ① 引っ張り応力度 σ $\sigma = Rb / A / 1000000 = 5.7$ MPa
 $\sigma = 5.7 < ft = 176$ MPa
 - ② せん断応力度 τ $\tau = Q / A / 1000000 = 1.9$ MPa
 $\tau = 1.9 < fs = 132$ MPa
 - ③ 引っ張りとせん断を同時に受ける場合
 $fts = 1.4ft - 1.6\tau = 244$ MPa
 $\sigma = 5.7 < fts = 244$ MPa
 - (8) アンカーボルトの施工法(建築基準法耐震基準マニュアルを参考とした。)
 - ① アンカーボルト施工法 = 箱抜き式J形、JA形及びヘッドボルト付き
 - ② コンクリート厚さ = 150 mm = 0.15 m
 - ③ ボルトの埋め込み長さ L = 98 mm = 0.098 m
 - ④ 許容引き抜き荷重 Ta = 460 (kgf)
 $Ta \times 9.8 = 4508$ N > Rb = 647 N

以上の計算より、アンカーボルトは十分な強度を有している。

(注)本機の施工において、アンカーボルトの頭部が据付け足の穴より脱落しない様に座金等を使用してください。

	WYN11-1242A	
--	-------------	--