

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【文書番号】 W16-H0004

【発行者の名称】 三菱電機株式会社 冷熱システム製作所

【発行者の住所】 和歌山県和歌山市手平6丁目5番66号

【宣言の対象】 ホットウォーターヒートポンプ(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。
詳細は付属書を参照。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JRA 4060	業務用ヒートポンプ給湯機	2014年3月20日
	3.5.17 冬期高温貯湯加熱能力	
	3.5.18 冬期高温貯湯加熱消費電力	

【追加情報】 改装品等の派生機種については、標準機種のデータと読み替える事とします。
弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行いません。
支援文書として、以下の書類を準備しています。
・ ISO9001認定証

【問合せ先】 三菱電機株式会社 冷熱システム製作所
営業部 チラー・給湯営業課
TEL: 073-436-1103(代表)

【代表者又は代理者の署名】

川崎 雅夫

(本人の署名又は同等の印)

発行日： 2018年 7月 4日
発行場所： 三菱電機株式会社 冷熱システム製作所
役職名・氏名： 空調機製造部部長 川崎 雅夫

この文書は、JIS Q 1000(JIS Q 17050-1)に基づき作成された自己適合宣言書である。

【宣言の対象】ホットウォーターヒートポンプ

【製品名称】業務用ヒートポンプ給湯機(循環加温型ヒートポンプ)

上記対象となる機種群個別のJRA4060に基づく性能値は以下の通りです。

No.	形名(型番)			温水 出口温度	冬期 高温貯湯 加熱能力※	冬期 高温貯湯 加熱消費電力※
	シリーズ名	形名(熱源機)	区分			
1	ホットウォーターヒートポンプ	CAHV-P160AK2-H	B-2	63.7℃	16.0kW	7.16kW
2	ホットウォーターヒートポンプ	CAHV-P250AK2-H	B-2	65.0℃	22.5kW	10.7kW
3	ホットウォーターヒートポンプ	CAHV-P500AK2-H	B-2	65.0℃	45.0kW	21.3kW

※試験条件:冬期保温加熱条件(入水温度60℃)