

平成25年版公共建築工事標準仕様書仕様対応表

平成25年版公共建築工事標準仕様書	三菱電機標準仕様	対応内容	備考 (注意事項)
1.3.2 空気熱源ヒートポンプユニット 1.3.2.1 一般事項	<p>(1) 本項は、圧縮機用電動機の合計定格出力11kWを超える空気熱源ヒートポンプユニットに適用する。ただし、5.5kW以上11kW以下のものは制御盤のみを適用する。</p> <p>(2) 高圧冷媒を使用するものは、高圧ガス保安法及び「冷凍保安規則」並びに「冷凍保安規則関係例示基準」の定めによる。</p> <p>(3) 圧縮機をインバーター制御する場合の適用は、特記による。 なお、インバーター用制御盤は、第2編1.2.2.2「インバーター用制御及び操作盤」による。</p> <p>(4) 複数台の空気熱源ヒートポンプユニットから構成される場合は、本項によるほか、代表機又は総合盤において各機器の運転状態を一括管理できるものとし、各機器の発停、運転状態表示、自動容量制御等ができる機能を備えるものとする。なお、複数台の空気熱源ヒートポンプユニットから構成される場合の適用は、特記による。</p> <p>(5) 氷蓄熱用に使用する場合の適用は、特記による。</p>	<p>(1) 公共建築工事標準仕様による。</p> <p>(2) 公共建築工事標準仕様と同じ。</p> <p>(3) 公共建築工事標準仕様による。 (圧縮機インバーター制御)</p> <p>(4) 公共建築工事標準仕様と同じ。 (複数台の空気熱源ヒートポンプユニットから構成される場合は、各機器の運転状態を一括管理でき、運転状態表示、容量制御ができる機能を備えている)</p> <p>(5) 公共建築工事標準仕様による。 (氷蓄熱用に使用しない)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・標準品のまとまる。 ・標準品のまとまる。 ・標準品のまとまる。 ・標準品のまとまる。 ・標準品のまとまる。
1.3.2.2 構成 1.3.2.3 圧縮機	<p>構成は、圧縮機、電動機、動力伝達装置、空気熱源蒸発器兼空冷式凝縮器、加熱器兼冷却器、冷暖房切換弁、安全装置、制御盤等とする。</p> <p>1.3.1「チーリングユニット」の当該事項による。</p> <p>1.3.1.4スクロール圧縮機</p> <p>(1) 圧縮機の形式は密閉形とし、旋回スクロールの摺動時に生じる固定スクロールとのすき間の減少により冷媒ガスを圧縮する構造とする。</p> <p>(2) 容量制御機構は、冷水を設定温度に保つように、圧縮機の発停を行う台数制御方式又はインバーター制御方式とする。また、始動時に始動電流を低減する始動負荷低減機能を備えたものとする。</p>	<p>・公共建築工事標準仕様と同じ。</p> <p>(1) 公共建築工事標準仕様と同じ。 (全密閉スクロール圧縮機)</p> <p>(2) 冷温水を設定温度に保つ台数制御及びインバーター制御方式で、起動負荷軽減機能を備えている。</p>	<p>(1) 標準品のまとまる。</p> <p>(2) 標準品のまとまる。</p>

(1 / 10)

作成日		2015年9月25日			
作成	照査	設計	検認		
荒木	伊藤	伊藤	大越		

平成25年版公共建築工事標準仕様書		三菱電機標準仕様	対応内容	備考 (注意事項)
1.3.2.4 電動機	製造者の標準仕様とする。なお、始動方式は、特記による。 ただし、特記がない場合は、第2編1.2.1.2「誘導電動機の始動方式」による。	・圧縮機及び送風機用電動機は、インバーター始動方式である。	・標準品のまととする。	
1.3.2.5 動力伝達装置	1.3.1 「チーリングユニット」当該事項による。 1.3.1.7 動力伝達装置 圧縮機用は、電動機直動形とし、空冷式凝縮器用送風機用は、電動機直動形又はベルト駆動形（ベルトカバー付又はケーシング付）とする。	・圧縮機 電動機直動形 ・送風機 電動機直動形	・標準品のまととする。 ・標準品のまととする。	
1.3.2.6 空気熱源蒸発器兼空冷式凝縮器	1.3.1.8 「凝縮器」(2)によるほか、冬期に結霜した場合、自動的に除霜する機能を備えたものとする。 1.3.1.8 凝縮器 (2)空冷式凝縮器は、次による。 (イ)構成は、フィン付コイル、送風機、電動機、フィンガード、ケーシング等とする。 (ロ)コイルの材質は、JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）によるものとする。 また、フィンの材質は、JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に規定するAL成分99%以上のものとし、アクリル系樹脂被膜等による耐食表面処理を施したものとする。 (ハ)ケーシングの材質は、鋼板又はガラス繊維強化ポリエチル樹脂とする。なお、鋼板の場合は、アクリル樹脂塗装、エポキシ樹脂塗装又はポリエチル樹脂塗装による防錆処理を施したものとする。	・自動除霜機能を備えている。 (イ)フィンガードは備えていない。 (ロ)コイル材質はJIS H 3300、C1220を使用。 フィン材質はJIS H 4000を使用。 (ハ)ケーシングは鋼板製で板厚1.0mm。ケーシングには、アロイ鋼板60Aを使用しポリエチル粉体塗装による防錆処理を施している。	・標準品のまととする。 (イ)フィンガードを設ける。 (ロ)フィン表面に樹脂コーティングの耐食表面処理を実施。 (ハ)塗装膜厚アップによる防錆処理を施している。	

平成25年版公共建築工事標準仕様書	三菱電機標準仕様	対応内容	備考 (注意事項)
1.3.2.7 加熱器兼 冷却器	1.3.1.8 「凝縮器」 (1) による。 1.3.1.8 凝縮器 (1) 水冷式凝縮器は、円筒多管形、二重管形又はプレート形とし、次による。 (ロ) プレート形の材質は、JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帶) によるものとする。	(1) ブレージングプレート式を備えている。 (ロ) プレート(伝熱板)の材質はSUS316(JIS G 4305相当品)を使用。 ・ガス圧による差圧式四方弁にて冷暖切換えを行う。	(1) 標準品のまとめる。 (ロ) 標準品のまとめる。 ・標準品のまとめる。
1.3.2.8 冷暖房 切換弁	ガス圧式又は電動式の四方弁とする。		
1.3.2.9 安全装置	1.3.1 「チーリングユニット」の当該事項による。 1.3.1.10 安全装置 次の保護機能を備えたものとする。 (イ) 冷水の過冷却により作動する温度保護制御機能 (ロ) 冷水及び冷却水の過度の減少により作動する低流量保護制御機能 (ハ) 凝縮圧力の過上昇により作動する圧力保護制御機能 (ニ) 蒸発圧力の過低下(密閉形圧縮機の場合を除く。)により作動する圧力保護制御機能 (ホ) 油ポンプを有する場合、油圧の低下により作動する油圧保護制御機能(圧縮機の油圧が0.1MPaを超える場合) (ヘ) 圧縮機用電動機の過熱により作動する保護制御機能又は圧縮機の吐出ガスの過熱により作動する保護制御機能	(イ) 凍結保護制御機能を備えている。 (ロ) 低流量保護機能(マイコン制御)を備え、インターロック接続用端子有り。 (ハ) 高圧保護装置を備えている。 (ニ) 低圧保護制御機能を備えている。 (ホ) 全密閉圧縮機であり、圧縮機組み込み型の潤滑装置であるため、油圧保護制御は設けていない。 (ヘ) 吐出ガス温度による保護制御機能を備えている。	(イ) 標準品のまとめる。 (ロ) 標準品のまとめる。 (現地打合せにより、断水リレー取付は決定する) (ハ) 標準品のまとめる。 (ニ) 標準品のまとめる。 (ホ) 標準品のまとめる。

平成25年版公共建築工事標準仕様書		三菱電機標準仕様	対応内容	備考 (注意事項)
1.3.2.10 冷媒	特記による。	・R410Aを使用している。	・標準品のままする。	
1.3.2.11 保温	製造者の標準仕様とする。	・加熱器兼冷却器(プレート形熱交換器)の樹脂材は不要のため設けていない。	・標準品のままする。	
1.3.2.12 成績係数	空気熱源ヒートポンプユニットの成績係数は、標準定格条件(冷水入口温度12°C、冷水出口温度7°C、温水入口温度40°C、温水出口温度45°C、外気温度:冷房時35°C(DB)、暖房時7°C(DB)、6°C(WB)、出力100%)における冷凍能力又は暖房能力を消費電力(入力値)の和で除したものとし、数値は特記による。	・成績係数は、以下の通り CAHV-P850A形 冷房:3.92 暖房:3.78 CAHV-P1180A形 冷房:3.76 暖房:3.61 CAHV-P1500A形 冷房:3.39 暖房:3.32 CAHV-P1800A形 冷房:3.05 暖房:3.14	・標準品のままする。	
1.3.2.13 制御盤	第2編1.2.2「制御及び操作盤」による。 1.2.2「制御及び操作盤」 1.2.2.1 制御及び操作盤 機器に付属される制御及び操作盤は、電気事業法(昭和39年法律第170号)、「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第52号)及び電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に定めるところによるほか、製造者の標準仕様とする。ただし、各編で指定された機器及び特記により指定された機器は、表2.1.6により次の各項を適用する。 なお、この場合は原則として、製造者の標準付属盤内に収納する。	・(5/10)～(10/10)に記載	・(5/10)～(10/10)に記載	

平成25年版公共建築工事標準仕様書								三菱電機標準仕様	対応内容	備考 (注意事項)
機材名	適用範囲	項目							・(6/10)に記載	・(6/10)に記載
		過負荷及び欠相保護装置	電流計	進相コンデンサー	表示等	接点及び端子	運転時間計			
チーリングユニット	圧縮機の電動機出力の合計値が30kWを超えるもの	○ *1	○	△	○	○	△			
空気熱源ヒートポンプユニット	圧縮機の電動機出力の合計値が5.5kW以上30kW以下のもの	○		△	△	○	△			

- 注 1. 機材ごとに○印の項目を適用し、△印の項目の適用は、特記による。
2. *1は、圧縮機の電動機出力の合計値が37kW以上の場合に適用する。
3. 0.2kW以下の電動機回路及び過電流遮断器の定格電流が15A(配線用遮断器の場合は20A)以下の単相電動機回路には、過負荷及び欠相保護装置を設けなくてもよい。また、1ユニットの装置で電動機自体に有効な保護サーモ等の焼損防止装置がある場合には、欠相保護装置を設けなくてもよい。
4. 0.2kW以下の電動機回路及び過電流遮断器の定格電流が15A(配線用遮断器の場合は20A)以下の単相電動機回路には、電流計を設けなくてもよい。
5. 0.2kW未満の三相電動機には、進相コンデンサーを設けなくてもよい。また、1ユニットの装置全体で力率が定格出力時0.9以上に確保できる場合は、部分的あるいは全体として省略してもよい。
6. 主回路用の電磁接触器は、電動機及び進相コンデンサーが無電圧になるように設ける。また、スターデルタ始動の場合も同様とする。

平成25年版公共建築工事標準仕様書	三菱電機標準仕様	対応内容	備考 (注意事項)
<p>(イ)過負荷及び欠相保護装置は、過負荷及び欠相による過電流が生じた場合に自動的にこれを阻止し、電動機の焼損を防止できるものとし、電動機ごとに設ける。なお、1ユニットの装置（1ユニットに2台以上の電動機がある場合）で、ユニットの電源に欠相が生じた場合に自動的にそのユニットすべての電動機を停止することができる場合は、欠相保護装置を電動機ごとに設けなくてもよい。</p> <p>(ロ)電流計は、機械式（延長目盛電流計（赤指針付き））又は電子式（デジタル表示等）とし、電動機ごとに設ける。 なお、1ユニットの装置の場合は一括で設けてもよい。</p> <p>(ハ)進相コンデンサーの容量は、200V電動機については電力会社の電気供給規程により選定するものとし、400V及び高圧電動機については定格出力時における改善後の力率を0.9以上となるように選定する。</p> <p>(ニ)表示等は、表2.1.7により設けるものとし、表示の光源は、原則として発光ダイオードとし、電源表示は、NECA4102（工業用LED球）によるものとする。 なお、運転及び停止表示は、電動機ごとに設けるものとし、保護継電器の動作表示は、保護継電器ごとに設ける。</p>	<p>(イ)圧縮機及び送風機は電動機毎に過負荷保護を設けている。ユニットの電源に欠相が生じた場合に自動的にユニットすべての電動機を停止することができる。</p> <p>(ロ)インバータ駆動であるため、電流計は設けていない。 「1.2.2.2 インバーター用制御及び操作盤」の(2)項による。 (9/10)項参照。</p> <p>(ハ)インバータ駆動であるため、進相コンデンサーは設けていない。 「1.2.2.2 インバーター用制御及び操作盤」の(2)項による。 (9/10)項参照。</p> <p>(ニ) (7/10)に記載</p>	<p>(イ)標準品のまとめる。</p> <p>(ロ)標準品のまとめる。</p> <p>(ハ)標準品のまとめる。</p> <p>(ニ) (7/10)に記載</p>	

表2.1.7 表示等

機材名	適用範囲	項目									
		電源 (白色) 表示	運転 (赤色) 表示 及び 停止	燃焼 表示	荷電 表示	巻取 完了 表示	安全回路 表示	不着火 表示	保護 継電器の 動作 表示	ガス圧 異常 表示 (ガスだきの 場合)	異常 表示
チーリング ユニット	圧縮機の電動機出力 の合計値が 30 kWを超 えるもの	○	○						○		
空気熱源ヒート ポンプユニット	圧縮機の電動機出力 の合計値が 5.5 kW以 上 30 kW以下のもの		△						△		

- 注 1. 機材ごとに○印の項目を適用し、△印の項目の適用は、特記による。
 2. 安全回路表示は、温度過熱防止装置又は対震自動消火装置が作動した場合に消灯する
ものとする。
 3. 1 ユニットの装置の場合は、運転表示を一括としてもよい。また、1 ユニットの装置で
異常停止の表示がある場合は、停止表示を省略してもよい。
 4. 表示の色別は、種別の表示があれば、製造者の標準色としてもよい。
 5. 保護継電器の作動が判別できる場合は、保護継電器の動作表示を盤の表面に一括表示
としてもよい。

(2)・表示は表示器(発光ダイオード)
を使用している。・電源(白色)、運転(赤色)、異
常(橙色)の表示を設けてい
る。・運転表示を一括して設けてい
る。・異常表示は、全保護継電器一
括表示。

(2)標準品のまとめる。

・異常停止表示がある為
停止表示は省略する。・表示は文字での表示につき、
運転状態表示の色別は行わ
ない。・保護継電器毎に異常内容を
表示器に表示する。
圧縮機異常、送風機異常、凍
結異常、断水異常、高圧異常、
低圧異常、吐出ガス温度異常
などの全異常項目を表示す
る。

平成25年版公共建築工事標準仕様書

三菱電機標準仕様

対応内容

備考
(注意事項)

(b)接点及び端子は、表2.1.8により設ける。さらに必要な接点及び端子を設ける場合は、特記による。

表2.1.8 接点及び端子

機材名	接点及び端子項目															
	インター ロック用 端子	遠方 発停用 端子	ボイラー ポンプ発停用 接点及び 端子	温度 調節器用 端子	湿度 調節器用 端子	冷却 塔・各ポンプ停止信号用 接点及び 端子	空気 調和機連動用 接点及び 端子	卷取完了表示用 接点及び 端子	送風機起動信号用 接点及び 端子	運転状態表示用 接点及び 端子	故障状態表示用 接点及び 端子	運転時間表示用 端子	温水出入口溫度用 端子	冷水出入口溫度用 端子	消費電力表示用 端子	給水量表示用 端子
チーリングユニット	○	○				○ *2				○	○	△		△	△	
空気熱源ヒートポンプ ユニット	○	○								○	○	△	△	△	△	

- 注 1. 機材ごとに、○印の項目の接点及び端子を取付ける。ただし、△印の項目の接点及び端子は、特記による。
 2. *1は、送風機別置形の場合に、接点及び端子を取付ける。
 3. *2は、水冷式凝縮器を備えるチーリングユニットに適用する。
 4. *3は、電流値表示用端子としてもよい。(小型貫流ボイラー等インバーター制御機器を除く。)
 5. *4は、小型貫流ボイラーに適用する。

(b)インターロック用端子を設けている。
 遠方発停用端子を設けている。

運転状態表示用接点及び端子を設けている。

故障状態表示用接点及び端子を設けている。

- 標準品のまととする。
- 標準品のまととする。

- 標準品のまととする。

- 標準品のまととする。

平成25年版公共建築工事標準仕様書	三菱電機標準仕様	対応内容	備考 (注意事項)
<p>(ヘ)制御及び操作盤の図面ホルダに、単線接続図等を具備する。</p> <p>(ト)機器に付属する制御及び操作盤の回路は「電気設備に関する技術基準を定める省令の解釈」第237条の「小勢力回路の施設」に該当する場合は、製造者の標準仕様とする。</p> <p>(チ)制御及び操作盤はドアを閉じた状態で、充電部が露出してはならない。 なお、ドア裏面の押しボタン等感電のおそれのある構造のものは、感電防止の処置を施したものとする。ただし、電気用品安全法の適用を受ける機器の盤は除く。</p> <p>(リ)運転時間計は、次の実運転時間（単位 h）をデジタル表示するものとし、表示桁は、整数位5桁以上のものとする。</p> <p>(イ)ボイラーは、バーナーの実運転時間</p> <p>(ア)吸収冷凍機、吸収冷温水機及び吸収冷温水機ユニットにおいては、溶液ポンプ及び冷媒ポンプの実運転時間（単体運転も含む。）</p> <p>(イイ)(ア)以外の冷凍機は、圧縮機の実運転時間</p> <p>1.2.2.2 インバーター用制御及び操作盤</p> <p>(1)可変電圧可変周波数制御(インバーター制御)を行う場合の制御及び操作盤は、1.2.2.1「制御及び操作盤」によるほか、次による。 なお、本項の適用は、特記による。</p> <p>(2)1.2.2.1「制御及び操作盤」のうち過負荷及び欠相保護装置、電流計並びに進相コンデンサーは、不要とする。</p> <p>(3)インバーター回路に使用する継電器等のコイル部には、サージ対策として、サージキラー等を設ける。</p> <p>(4)インバータ回路は、次による。</p> <p>(イ)制御方式は、正弦波パルス幅変調方式又はパルス振幅変調方式とし、ストール防止機能を備えたものとする。</p> <p>(ロ)整流器の入力側の力率は、電動機の定格出力時において0.85以上とする。</p> <p>(ハ)盤外への高周波ノイズ対策用として、入力側にノイズフィルターを備えたものとする。</p>	<p>(ヘ)制御箱盤面に電気接続図を貼り付けている。</p> <p>(ト)小勢力回路の施設には該当しない。</p> <p>(チ)ドアを閉じた状態では、充電部は露出しない。 ドア裏面のスイッチは設けていない。 (感電の恐れは無い)</p> <p>(リ)表示器に整数位6桁の積算運転時間を表示する。</p> <p>(1)圧縮機及びファンは、インバーターによる運転制御を行っている。</p> <p>(2)電流計並びに進相コンデンサーは設けていない。</p> <p>(3)インバーター回路には継電器を使用していない。</p> <p>(4)</p> <p>(イ)正弦波パルス変調方式で、ストール防止機能を備えている。</p> <p>(ロ)力率0.85以上を有す。</p> <p>(ハ)入力側には高周波ノイズフィルターを設けている。</p>	<p>(ヘ)図面ホルダを設け、電気接続図を付属する。</p> <p>(ト)公共建築工事標準仕様に準じた制御箱とする。</p> <p>(チ)標準品のまととする。</p> <p>(リ)標準品のまととする</p> <p>(1)以下、本項は特記がある場合に適用する。</p> <p>(2)標準品のまととする。</p> <p>(3)標準品のまととする。</p> <p>(4)</p> <p>(イ)標準品のまととする。</p> <p>(ロ)標準品のまととする。</p> <p>(ハ)標準品のまととする。</p>	

平成25年版公共建築工事標準仕様書	三菱電機標準仕様	対応内容	備考 (注意事項)
<p>1.3.2.14 付属品</p> <p>1.3.1 「チーリングユニット」の当該事項による。</p> <p>1.3.1.15 付属品 次のものを備える。</p> <p>(イ)圧力計 (法定冷凍トン50トン未満のもので、制御盤にて容易に圧力確認する機能を有する場合は除く。)</p> <p>(ロ)銘板</p>	<p>(ニ)瞬時停電に対する自動回復運転機能を備えたものとする。 (ホ)電動機の負荷特性に合わせた加減速時間に調整されたものとする。 (ヘ)回路内に過電流、過電圧等が発生した場合に作動する保護制御機能を備えたものとする。 (ト)回路内に短絡が発生した場合に作動する保護制御機能を備えたものとする。</p> <p>一式</p>	<p>(ニ)瞬停再始動機能有り。 (ホ)電動機の負荷特性に合わせた加減速時間へ調整したものを使用している。 (ヘ)過電流・過電圧遮断機能有り。 (ト)保護機能を有する。</p> <p>一式</p> <p>(ロ)水量、水圧損失等を記していない。 一式</p>	<p>(ニ)標準品のまとめる。 (ホ)標準品のまとめる。 (ヘ)標準品のまとめる。 (ト)標準品のまとめる。</p> <p>(ロ)標準品のまとめる。</p>