

**静風圧部品選定表 PFAV-P280DM-E(1), PFT-P280DM-E(1), PFAV-EP280DM-E 50Hz
PFAV-P280DME3, PFT-P280DME3 50Hz**

標準仕様

電動機	モータープーリー	ファンプーリー	Vベルト	51F設定値
1.5kW全閉外扇形	A可変24(出荷時PCφ116.7)	A212-20	A55	7.8A(DM-E形) 6.5A(DM-E1形,DME3形)

No.	回転数 (rpm)	モーター1. 5kW(標準)用 A1(A形1本掛け)レッドラベル				モーター2. 2kW(別売PAC-CJ91MR)用(DM-E形) モーター2. 2kW(別売PAC-CW40MR)用(DM-E1形,DME3形) A1(A形1本掛け)レッドラベル			
		モータープーリー		ファンプーリー		モータープーリー		ファンプーリー	
		形名	スライドピース 回転数	形名	Vベルト	形名	スライドピース 回転数	形名	Vベルト
①	1663					PAC-CB31MP	3	PAC-CT02SP(φ118)	A50
②	1620					PAC-CB31MP	1/2	PAC-CT03SP(φ132)	A51
③	1581					PAC-CB31MP	1・1/4	PAC-CT03SP(φ132)	A51
④	1540					PAC-CB31MP	2	PAC-CT03SP(φ132)	A51
⑤	1499					PAC-CB31MP	2・3/4	PAC-CT03SP(φ132)	A51
⑥	1497	標準	3/4	PAC-CT03SP(φ132)	A50				
⑦	1459					PAC-CB31MP	3・1/2	PAC-CT03SP(φ132)	A51
⑧	1457	標準	1・1/4	PAC-CT03SP(φ132)	A50				
⑨	1418					PAC-CB31MP	4・1/4	PAC-CT03SP(φ132)	A51
⑩	1417	標準	2・1/4	PAC-CT03SP(φ132)	A49				
⑪	1378					PAC-CB31MP	1・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	A52
⑫	1376	標準	3	PAC-CT03SP(φ132)	A49				
⑬	1344					PAC-CB31MP	2・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	A52
⑭	1336	標準	3・3/4	PAC-CT03SP(φ132)	A49				
⑮	1308					PAC-CB31MP	3	PAC-CT04SP(φ150)	A52
⑯	1306	標準	1	PAC-CT04SP(φ150)	A51				
⑰	1259	標準	2	PAC-CT04SP(φ150)	A51				
⑱	1223	標準	2・3/4	PAC-CT04SP(φ150)	A51				
⑲	1175	標準	3・3/4	PAC-CT04SP(φ150)	A51				
⑳	1140	標準	4・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	A51				
㉑	1098	標準	3/4	PAC-CT05SP(φ180)	A53				
㉒	1059	標準	1・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	A53				
㉓	1019	標準	2・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	A53				
㉔	989	標準	3・1/2	PAC-CT05SP(φ180)	A53				
㉕	958	標準	0	標準(φ212)	A55				
㉖	907	標準	1・1/2	標準(φ212)	A55				
㉗	865	標準	2・3/4	標準(φ212)	A55				
㉘	823	標準	4	標準(φ212)	A55				
㉙	787	標準	3・3/4	PAC-CT06SP(φ224)	A56				

注1. モーターを2. 2kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は11.0Aとなります。(モーターに付属しています)(DM-E形)
モーターを2. 2kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は9.5Aとなります。(モーターに付属しています)(DM-E1形,DME3形)

2. Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。

Vベルト別売形名一覧表 ※形名は「PAC-****VB」で、****部を下表の形名欄に示します。

サイズ	A49	A50	A51	A52	A53	A55	A56
形名	CJ49	CJ50	CJ51	CJ52	CJ53	CJ55	CJ56

3. 標準仕様は機内抵抗200Pa、機外静圧30Pa、風量90m³/minです。

※.50Hz地区の場合、上記標準仕様にてご使用される時は、電動機プーリーPCφ(可変プーリー)を140(スライドピース回転数:0)にしてください。

4. 別売プレナムは機外静圧30Paです。上記3. ※に示すプーリー仕様にてご使用ください。(風量90m³/min)

5. 機内抵抗はフィルタフィルター、温水・蒸気ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変わりますので補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。

6. ユニット側面の外気取入口より外気を導入する場合は、外気取入量を全体風量の10%以下として下さい。